PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B





Propozycja płytek tarasowych

Foto 4- Geometria nowoprojektowanej barierki przy schodach zewnętrznych
źródło:
http://schodywarszawa.pl/balustrady-ze-stali-st/)

(A) DACH
- blachodachówka,
- brak odkrywek dachu nad pomieszczeniami na 2 piętrze (konstrukcja dachu drewniana)
- płyta G-K

(B) STROP nad 1 piętrem
- wykładzina PCV
- strop WPS istniejący,
- sufit podwieszany z płyt GKF gr. 15mm
(przestrzeń między sufitem podwieszanym a stropem WPS minimum 20cm) REI30

(C) STROP nad parterem
Zgodnie z wytycznymi Inwestora
- wykładzina PCV
- płyty MFP gr. 15mm
- masa rozlewowowa cementowa gr. 8mm — Patrz uwaga B
- strop WPS istniejący,
- sufit podwieszany z płyt GKF gr. 15mm
(przestrzeń między sufitem podwieszanym a stropem WPS minimum 20cm) REI30

(D) STROP nad piwnicą
Zgodnie z wytycznymi Inwestora
- wykładzina PCV
- płyty MFP gr. 15mm
- masa rozlewowowa cementowa gr. 8mm — Patrz uwaga B
- istniejące sklepienie ceglane, łukowe
- istniejący tynk REI60

(E) STROP nad piwnicą (taras)
- płytki ceramiczne, mrozoodporne, antypoślizgowe, nieścieralne gr. 1cm
- masa samopoziomujące, mrozoodporna gr. 1cm — Patrz uwaga B
- istniejące sklepienie ceglane, łukowe
- istniejący tynk
- izolacja termiczna HTH gr. 2cm, λ=0,004 (W/(mK))

(F) POSADZKA NA GRUNCIE
- posadzka betonowa- brak odkrywek

(G) Nowoprojektowany STROP nad piwnicą
- wykładzina PCV
- płyty MFP gr. 15mm
- masa rozlewowowa cementowa gr. 8mm
- wylewka betonowa gr. 5cm;
- Styropian EPS gr. 5cm λ=0,004 (W/(mK))
- folia polietylenowa
- płyta żelbetowa gr. 14cm
- izolacja termiczna HTH gr. 2cm, λ=0,004 (W/(mK))

(H) Nowoprojektowane zadaszenie nad tarasem
- blachodachówka,
- łaty 5x2,5cm,
- kontrłaty 5x2,5cm,
- 2x papa na lepiku,
- deskowanie pełne gr. 3cm
- krokwie 8x16cm

(I) Nowoprojektowane schody, prowadzące na taras
- płytki ceramiczne gr. 1cm;
- schody żelbetowe, oparte na gruncie gr. 12cm;
- folia budowlana;
- grunt wymieniony (pospółka, Id=0,75)

(J) Nowoprojektowany murek zewnętrzny
- tynk mozaikowy, cokołowy
- dysperbit R+P
- bloczki betonowy gr. 48cm;
- dysperbit R+P
- tynk mozaikowy, cokołowy
UWAGA! Murek zewnętrzny oparty na żelbetowym fundamencie

(1) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk istniejący
- cegła pełna istniejąca
- Płyta izolacyjna term PIR AL GK gr. 13cm, λ=0,027 (W/(mK))
- tynk gipsowy gr. 1cm

(2) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk istniejący
- cegła pełna istniejąca (od strony zewnętrznej mur pruski przewiązany cegłą)
- Płyta izolacyjna term PIR AL GK gr. 13cm, λ=0,027 (W/(mK))
- tynk gipsowy gr. 1cm

(3) ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm
- bloczki betonowe fundamentowe ok. 24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(4) ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- tynk gipsowy gr. 1cm
- cegła pełna ok. gr. 32cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(5) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- folia kubełkowa
- styrodur XPS gr. 13cm
- dysperbit R+P
- cegła pełna (na zaprawie wapiennej) ok. 68cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

Drzwi główne zewnętrzne
PATRZ DETAL A
Skala 1:25



Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić zgodność wymiarów w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodność wymiarów należy konstrolować na każdym etapie budowy tj.: przed zamówieniem, wykonaniem i wybudowaniem każdego elementu konstrukcyjnego. Szczególnie dotyczy to ementów zbrojonych oraz stalowych.
2. Wymiary podano w [cm].
3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt należy realizować na podstawie projektu technicznego, który może stanowić podstawę do wykonania kosztorysu.
4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach należy traktować jakby były zawarte w obu.
5. Ostateczną decyzję odnośnie wszystkich elementów konstrukcyjnych dokonać po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branży konstrukcyjnej i kierownikiem budowy.
6. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.

UWAGA A
Wykonać płytę fundamentową pod nowoprojektowaną ścianą nośną i dźwigiem osobowym. Zakłada się płytę fundamentową gr. 40cm. Na etapie budowy wykonać odkrywki w miejscu lokalizacji ściany (z informacji uzyskanej od Inwestora wynika, że poziom posadzki w piwnicy został podniesiony, poprzez dolanie betonu). Ostateczną decyzję podjąć na budowie w obecności projektanta i kierownika budowy.

UWAGA B
Na etapie wykonawstwa dokonać weryfikacji stanu istniejących przegród nad stropem WPS oraz nad stropem lukowym. W obecności projektanta i kierownika budowy podjąć ostateczną decyzję odnośnie poziomu i sposobu wykonania masy samopoziomującej. Sposób wykonania posadzki zgodny ze sztuką budowlaną.

UWAGA C
Drzwi do dźwigu osobowego wg karty technicznej. Wymiary dostosować do wytycznych wybranego producenta.

Projektowane elementy
Istniejące elementy konstrukcyjne
Elementy do rozbiórki
Dane ppoż

GRAF
USŁUGI PROJEKTOWE
NADZORY BUDOWLANE
NIERUCHOMOŚCI
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychła 6/14 www.graf.tech
tel. (77) 461 25 97, tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl

TEMAT:	**Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"**
RYSUNEK:	Przekrój A-A i przekrój B-B
LOKALIZACJA:	Chróścina, ul. Niemodlińska 39, działka nr 343/8
INWESTOR:	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, ul. Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
RYS.: A-5	SKALA: 1:100 — DATA: 20.12.2021
PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:
OPRACOWANIE: mgr inż. Katarzyna Pawelczyk	

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA GRAF - Janusz Graf i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej