

ZP.272.7.4.2020

Leżajsk, dnia 29.07.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy Łaćcuckie (gr. pow.) – Laszczyny w km 20+888 – 23+167 w miejscowości Zmysłówka, Laszczyny”

Powiat Leżajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego w odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur PEHD na rury PP w przypadku przykanalików, kolektorów oraz przepustów pod zjazdami i drogą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP (rury polipropylenowe spiralnie karbowane o wymaganej nośności SN 8) do wykonania kolektorów, przykanalików i przepustów pod zjazdami.

2. Jakiego koloru kostkę należy zastosować do wykonania ścieków ulicznych?

Odpowiedź:

Do wykonania ścieków ulicznych należy zastosować kostkę koloru szarego.

3. Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie posiada tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne wycenić wg dołączonego zaktualizowanego przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do modyfikacji treści SIWZ nr 2 z dnia 29.07.2020r..

4. Prosimy o dołączenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

W załączeniu Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
1
Lucjan Czenczek