



numer sprawy: OR-III.271.2.5.2021

Gorlice, 28.05.2021 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) , zmiany treści SWZ - wydłużenia terminu składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostosowanie budynku MZS nr 3 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa wewnętrznej pionowej platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych oraz budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych.

1. Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu:
 - 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania urządzenia o napędzie hydraulicznym?
 - 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania urządzenia o napędzie śrubowym, uwzględniając zastosowanie drzwi wychyłnych automatycznych?
 - 3) Jednocześnie zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy uwzględniając konieczność wyprodukowania urządzenia pod indywidualne potrzeby Zamawiającego i uwzględniając przerwę urlopową w miesiącu sierpniu u zagranicznych dostawców urządzeń.
2. Zamawiający wyjaśnia iż:
 - 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzenia o napędzie hydraulicznym o ile będą spełnione pozostałe wymagania określone w dokumentacji przetargowej.
 - 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania urządzenia o napędzie śrubowym o ile będą spełnione pozostałe wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania drzwi wychyłnych automatycznych. Konieczne jest zastosowanie drzwi kabinowych i przystankowych automatycznych teleskopowych.
 - 3) Ze względów na funkcję obiektu (szkoła podstawowa) Zamawiający nie wydłuża terminu wykonania umowy.
3. Dokonuje się przedłużenia terminu składania ofert:
Nowy , obowiązujący termin składania ofert upływa dnia: 10.06.2021 r. godz. 12:00,
otwarcie ofert nastąpi dnia: **10.06.2021 r., godz.: 12:30**

Postanowienia pkt. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

4. Dokonuje się, odpowiednio zmiany terminu związania z ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt. 1 SWZ otrzymuje nową treść:



„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 09.07.2021 r.”

Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00056229/01 z dnia 2021-05-17

K/o:

1. strona www prowadzonego postępowania

2. a/a

Sporządził: Mirosław Łopata, inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH

