


OBWODY

Faza	Nr Obw.	Nazwa	Typ przewodu	Typ zabezp.
3-faz	G01	Zewnętrzna jednostka centrali wentylacji	ONPD 5x16mm ²	S-303 B40A
3-faz	G02	Wewnętrzna jednostka centrali wentylacji	YDYżo 5x4mm ²	S-303 B16A
1-faz	L01	Oświetlenie parter L12-L35	YDYżo 3x1,5mm ²	S-301 B10A
1-faz	L02	Oświetlenie zewnętrzne	YDYżo 3x1,5mm ²	S-301 B10A
L1	G03	Agregat	ONPD 3x2,5mm ²	S-301 B16A
	G04	Komunikacja 0.2, 0.16, WC 0.14, 0.15	YDYżo 3x2,5mm ²	S-301 B16A
	G05	Pokój biurowy 0.11, 0.12, Sala spotkań 0.13	YDYżo 3x2,5mm ²	S-301 B16A
L2	G06	Klimatyzatory	YDYżo 3x1,5mm ²	S-301 B10A
	G07	Pokój biurowy 0.7, magazyn dokumentacji 0.6	YDYżo 3x2,5mm ²	S-301 B16A
L3	G08	Sekretariat 0.3, aneks kuchenny 0.4, pokój biurowy	YDYżo 3x2,5mm ²	S-301 B16A
	G09	Pokój biurowy 0.8, 0.9, 0.10	YDYżo 3x2,5mm ²	S-301 B16A

Jednostka projektowa:		Nazwa i adres zamawiającego:		
 Elemer <small>USŁUGI ELEKTRYCZNE</small> ELEMER USŁUGI ELEKTRYCZNE MATEUSZ RUTKOWSKI UL. HERDERA 1B; 10-691 OLSZTYN www.elemer.pl NIP: 571-171-86-16		 Nadleśnictwo Olsztynek ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek NIP 739-000-19-78 REGON 510 543 183		
Obiekt: Przebudowa istniejącego budynku biurowego na cele siedziby Nadleśnictwa Olsztynek		Lokalizacja: Olsztynek, dz. nr 204/92 Gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko - mazurskie, Obreń 0002 Olsztynek		
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Łukasz Andryszczyk	instalacyjna	PDL/0063/PBE/20	02.2024	
Opracowujący: mgr inż. Justyna Fic	instalacyjna	-	02.2024	
Tytuł rysunku:		Stadium	Format	Skala rys.
Rozdzielnica T1		PW	A3	-
		Nr rys.		E-20