

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KOŁO

Gmina Brody działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w dokumentacji będącej załącznikiem OPZ wymaga, aby oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złożeń obrotowych prosimy o informację czy zostaną dopuszczone oczyszczalnie ścieków pracujące w innych technologiach?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga, aby oczyszczalnia ścieków pracowała w technologii obrotowych złożeń biologicznych.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie które są niesprawdzone w warunkach polskich lub prototypowe dla wielkości analogicznych. Za takie urządzenia pytający uważa oczyszczalnie ścieków o wielkości, które wymagane są przez zamawiającego dla zakresu 350 RLM lub więcej, które nie zostały zainstalowane przez danego producenta na żadnym obiekcie w Polsce lub zainstalowane obiekty referencyjne pracują przez okres krótszy niż okres standardowej gwarancji producenta to jest trzy lata?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuści oczyszczalni niesprawdzonych w warunkach polskich lub prototypowych. Zamawiający nie dopuści urządzeń, które nie są zainstalowane w Polsce oraz obiektów pracujących krótszy okres niż 3 lata.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków które pracują w zbiornikach betonowych zamiast wymaganych GRP w dokumentacji pozwoli to obniżyć koszty materiałów dla wykonawcy, jednak obniży znacznie gwarancje na dostarczony zbiornik?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Zamawiający wymaga, aby zbiornik oczyszczalni ścieków został wykonany z GRP.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający będzie wymagał od oferenta dokumentów technicznych potwierdzających zgodność z wymaganiami Prawa Budowlanego o dopuszczeniu do obrotu prefabrykatów instalacji sanitarnych jako całość, potwierdzonych Polską lub Europejską Ocene Techniczną? Prosimy o potwierdzenie, że zakres opracowania stanowi droga wewnętrzna, a nie publiczna?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia dokumentów technicznych, które potwierdzą zgodność z wymaganiami Prawa Budowlanego o dopuszczeniu do obrotu prefabrykatów instalacji jako całość, potwierdzonych polską normą lub Europejską oceną techniczną. Droga publiczna.

Burmistrz Brodów

/-/ Beata Kowalczuk

- Umieszczono na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/brody>