

Kraków, dnia 29 listopada 2021r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I**  
**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-45/21**

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129) zwanej dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **zabudowę budynku magazynowego RCKiK mrożnią wraz z przedsiönkiem** (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

**Pytanie nr 1:**

Jakie są powierzchnie komór? Inne są wymiary na rysunku inne na projekcie.

**Odpowiedź: Proszę o wskazanie miejsca występowania rozbieżności. Niemniej przy sporządzeniu oferty zasadnicze znaczenie mają wymiary wskazane w rysunkach architektoniczno-budowlanych.**

**Pytanie nr 2:**

Lokalizacja agregatów chłodniczych na pewno w przedsiönku chłodzonym? Agregaty emitują ciepło. Skraplacz jest na zewnątrz budynku ale to jest nie wystarczające.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zachowania miejsca instalacji agregatów zgodnie z dokumentacją projektową.**

**Pytanie nr 3:**

Czy urządzenia mogą być inne niż w projekcie z takimi samymi parametrami pracy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego osprzętu pod warunkiem przedstawienia projektu technologiczno-warsztatowego potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów systemu mroźniczego.**

**Pytanie nr 4:**

Urządzenia zlokalizowane na zewnątrz wyposażone w obudowę przystosowaną do warunków zewnętrznych jest konieczne wykonanie zadaszenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń zewnętrznych wyposażonych w obudowę przystosowaną do pracy w zmiennych warunków atmosferycznych bez konieczności wykonania zadaszenia.**

**Pytanie nr 5:**

Czy wentylatory skraplacza mogą być EC?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń w pełni zgodnych z dokumentacją projektową.**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający przewiduje w okresie gwarancji korzystanie z usług serwisowych układów instalacji chłodniczych?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga zaoferowania usług serwisowych w okresie gwarancji.**

**Pytanie nr 7:**

Czy usługi serwisowe mogą być płatne w okresie trwania gwarancji?

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje odpłatność usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji. Usługi serwisowe obejmujące w szczególności przeglądy, konserwację i ewentualne naprawy instalacji mroźni świadczone będą na podstawie odrębnej umowy zawartej z wykonawcą.**

**Pytanie nr 8:**

W jakich interwałach czasowych przewidywane są ewentualne przeglądy serwisowe?

**Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych urządzeń.**

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o informację, kto będzie odpowiedzialny za serwis/konserwację/przeglądy zamontowanych urządzeń w trakcie trwania gwarancji/rękojmi?

**Odpowiedź: Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za serwis/konserwację/przeglądy zainstalowanych urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

W Załączniku Nr 1 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy:

W § 11 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1.bW okresie gwarancji usługi serwisowe instalacji mroźni w tym, przeglądy, konserwacja oraz ewentualne naprawy świadczone będą w okresach zgodnych z wymaganiami producenta wbudowanych urządzeń na podstawie odrębnej umowy.”

W Załączniku Nr 2 do SWZ – Formularz oferty:

Dodaje się zapis o treści: „Oświadczamy, że w okresie obowiązywania gwarancji usługi serwisowe obejmujące w szczególności przeglądy serwisowe, konserwację oraz ewentualne naprawy instalacji mroźni realizowane będą w terminach zgodnych z wymaganiami producenta zastosowanych urządzeń na podstawie odrębnej umowy.”

W celu ułatwienia wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia złożenia ofert, Zamawiający opublikuje na stronie postępowania ujednolicony tekst SWZ.