

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

projektu zagospodarowania działki lub terenu

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

Projekt sieci wodociągowej nie jest określany parametrami dot. powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji.

2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Sieć wodociągowa nie kwalifikuje się do kategorii ZL i PM.

3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

Nie określa się klasy odporności pożarowej i ogniowej dla sieci wodociągowej.

4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej

Sieć wodociągowa nie stwarza możliwości powstawania mieszanin wybuchowych i nie kwalifikuje się jej do zagrożonych wybuchem.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

- a) Sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na terenie działek nr geod. 125, 139 i 391/2 w ul. Rumiankowej w Potrzebie, gmina Skoki.
- b) Rodzaj sieci wodociągowej - obwodowa.
- c) Nominalna średnica sieci wodociągowej DN100.
- d) Długość sieci wodociągowej – ok. 410 m.
- e) Ilość hydrantów zewnętrznych – 2 szt.
- f) Rodzaj hydrantów – nadziemne o przekroju DN80.
- g) Odległości między hydrantami projektowanymi – 145,0m.
- h) Odległość między projektowanym i najbliższym istniejącym hydrantem: 147,0m od strony północnej i 146,0m od strony południowej.

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych

Hydranty zaprojektowano w drodze pożarowej.

7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu

Nie dot.