

Skoki, 23.05.2022 r.

WT.ZWIK 0093.2022

Inwestor:

Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.05.2022 r. r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodociągowej w Potrzebowie , na terenie działek oznaczonych na mapie jako działka nr 125, 139 i 391/2.

Podajemy następujące warunki techniczne przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej:

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej PCV \varnothing 160 mm należy dokonać na terenie działki o numerze geodezyjnym 139.
2. Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PCV \varnothing 110 mm, min PN 10.
3. Zaprojektować zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego (min. GGG -40 DIN 1693) – PN 16 , z miękkim uszczelnieniem.
4. Zaprojektować skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z normą DIN 4056 , o średnicy pokrywy min. 150 mm, wysokość skrzynki 270 mm .
Teren wokół skrzynek należy umocnić np. za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych.
5. Na projektowanej sieci wodociągowej w normatywnych odległościach zaprojektować nadziemne hydranty przeciwpożarowe \varnothing 80 mm.
6. Włączenie do sieci dokonać za pomocą trójnika żeliwnego 160 x 160 x 100 mm.
7. Projekt budowlany opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych z pełną inwentaryzacją geodezyjną istniejącego uzbrojenia.
8. Nowo wybudowany odcinek sieci wodociągowej należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową- 30 cm nad rurą.
9. Projekt techniczny należy uzgodnić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.
10. Wykopy przy sieci wodociągowej, montaż urządzeń i włączenie do sieci wodociągowej wykonać w obecności przedstawiciela naszego Zakładu.

11. Każdorazowe odstępstwo od wydanych warunków technicznych uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

12. Dokonać próby szczelności wykonanej sieci wodociągowej , przeprowadzić dezynfekcję oraz dokładnie sieć przepłukać.

Warunki techniczne są ważne w okresie 24 miesięcy od daty ich wydania.


Kierownik Zakładu

Longin Walkowiak