

Gołańcz, dnia 26 października 2023 r.

### Adresat

Miasto i Gmina Gołańcz  
ul. dr P. Kowalika 2  
62-130 Gołańcz

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 28/2023

Nieruchomości położonej w Gołańczy ul. Dworcowa 4  
( dz. Nr 704/3 ) do sieci wodociągowej

W związku z wnioskiem opracowania warunków przyłączenia z dnia 23.10.2023 r. oraz na podstawie rozdziału 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Gołańcz, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy informuje, że dla celów dostarczania wody dla nieruchomości położonej Gołańczy ul. Dworcowa 4 (dz. Nr 704/3 obręb ) należy projektować według następujących zasad:

### I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg  $\phi$  100 mm żeliwo położony w pasie drogowym drogi gminnej działka nr 719 ul. Dworcowa (chodnik)
2. Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować rury PE o średnicy dn. 40 dla PN 10, odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną oraz z włączeniem do sieci poprzez opaskę przyłączeniową z zasuwą do rur żeliwnych i AC DN 100/40 wyposażoną w obudowę zasuwy i skrzynkę zasuwy oraz betonową obudowę skrzynki zasuwy.
3. Na sieci wodociągowej DN 100 żeliwo działka Nr 704/3 należy zaprojektować montaż hydrantu nadziemnego DN 100
4. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – nie dotyczy, budynek posiada przyłącze kanalizacyjne.

### II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO:

1. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Wodomierz projektować na konsoli DN 25 z zaworami żeliwnymi przed i za konsolą oraz zaworem zwrotnym. Lokalizacja wodomierza w piwnica budynku ul. Dworcowa 4.

### III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu oraz zajęcie pasa drogowego drogi gminnej . ZGKiM w Gołańczy informuje, że należy opracować dokumentację techniczną przyłącza
2. **Budowa przyłącza wodociągowego wymaga uzyskania zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu wbudowania przyłącza wodociągowego tj UMiG Gołańcz**
3. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
4. Projekt przebiegu przyłącza sporządzony przez Inwestora podlega uzgodnieniu z ZGKiM w Gołańczy. Inwestor powiadomi i ustali termin wykonania przyłączy z ZGKiM w Gołańczy.
5. Do odbioru końcowego należy dostarczyć do ZGKiM w Gołańczy mapę geodezyjną powykonawczą wybudowanego przyłącza.
6. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
7. Warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków z/do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.
8. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia. Powyższe warunki techniczne są ważne w okresie 2 lat od daty ich wydania.

**P.O. KIEROWNIKA**  
**ZGKiM w Gołańczy**

*Julian Wachowiak*

.....  
podpis

Załączniki: propozycja przebiegu przyłącza wodociągowego

Przyłącze wodociągowe do budynku Gołańcz ul. Dworcowa 4  
dz. Nr 704/3



