



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowniko.pl>
poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.1.2024

Trzebowniko, dn. 09.01.2024r.

WYJAŚNIENIA NR 1

I ZMIANA TREŚCI SWZ

I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.1.2024 pn.: Roboty budowlane polegające na budowie nowego placu zabaw przy przedszkolu w Trzebowniko

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp zamawiający dokonuje zmian SWZ- zmiana opisu przedmiotu zamówienia i termin składania ofert.

Pytanie 1 : Dotyczy : Urządzenie zabawowe „DOMEK” Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zjeżdżalni w „domku” boki z płyty HDPE i ślizg ze stali nierdzewnej ? Ile grawerów o tematyce przyrodniczej ma być wykonane w domku, jeden grawer czy tak jak widnieje na karcie informacyjnej produktu (renderze) na wszystkich elementach ścian i dachu?

Odpowiedź: Dopuszcza się dostarczenie domku ze zjeżdżalnią: ślizg ze stali nierdzewnej boki z płyty hdpe. Na domku ma być min. 1 grawer o tematyce przyrodniczej. Pozostałe kolorowe elementy ozdobne wykonane jako aplikacje z tworzywa hdp lub hpl – ilość ozdób min 5 szt. dopuszcza się wykonanie ozdób jako kolorowy grawer.

Pytanie 2 : Dotyczy: Huśtawka wagowa pojedyncza, Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast opon odbojnik gumowy?

Odpowiedź: tak, dopuszcza się zastosowanie odbojników gumowych.

Pytanie 3 Dotyczy : Zestaw Zabawowy oraz Zjazd linowy, Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podestów w wieżach wykonanych z tworzywa LLDPE z systemem antypoślizgowym lub płyty polietylenowej (gumowej) o grubości 15mm z systemem antypoślizgowym. Prośbę motywuję tym, iż zapisana w opisie materiałowym płyta HDPE jest tworzywem o właściwościach ślizgowych, które mogą podczas użytkowania stworzyć zagrożenie poślizgu stopy.

Odpowiedź: Dopuszcza się w zestawie zabawowym i w zjeździe linowy wykonanie podestów z tworzywa LLDPE lub płyty polietylenowej (gumowej) o grubości min 19mm, podest ma mieć właściwości antypoślizgowe.

Pytanie 4: Proszę o sprecyzowanie jaką ilość huśtawki wahadłowej podwójnej należy przyjąć w kosztorysie ponieważ w przedmiarze widnieje 1 sztuka natomiast w części opisowej 2 sztuki?

Odpowiedź: Należy dostarczyć i zamontować 1 szt. huśtawki wahadłowej podwójnej, a 2 szt. huśtawki typu bocianie gniazdo,



Urząd Gminy Trzebowno

36-001 Trzebowno 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowno.pl>

poczta@trzebowno.pl

Pytanie 5: Proszę o dopuszczenie innych dostawców wyposażenia niż firmy Marpis. Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie może wprost wskazywać na urządzenia jednego dostawcy w związku z czym proszę o dopuszczenie urządzeń innych dostawców. W związku z tym proszę o uzupełnienie dokumentów o główne parametry wyposażenia.

Odpowiedź: W zamówieniu nie określono dostawcy, zamówienie jest ogólnodostępne, każdy może złożyć ofertę. Główne parametry wyposażenia zostały określone w zał. nr 7 do SWZ – dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, a więc zgodnie z zasadą wykonania zamówienia ściśle według treści specyfikacji warunków zamówienia, oferty i umowy. Załączone w opisie rysunki poglądowe pokazują jedynie przykładowe realizacje, które miały być pomocą dla potencjalnego Wykonawcy. Podane wymiary urządzeń należy traktować jako minimalne (z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa), dopuszcza się nieznaczne odchyłki gabarytowe do -10% urządzeń wynikające z technologii wykonania, jednakże parametry użytkowe muszą pozostać bez zmian. Parametry techniczne, należy traktować jako minimalne, mają one na celu zapewnienie osiągnięcia założonej przez Zamawiającego odpowiedniej jakości i uniknięcia, optymalizacji kosztów wykonania zamówienia po stronie wykonawcy już na etapie składania oferty. Dopuszcza się zmianę kształtu przekroju, pole przekroju i nośność elementów urządzeń np. słupów, belek itp. muszą pozostać niezmiennie.

Pytanie 6: Proszę o sprecyzowanie jaką ilość huśtawka „bocianie gniazdo” należy przyjąć w kosztorysie ponieważ w przedmiarze widnieje 2 sztuki natomiast w części opisowej 1 sztuka? W projekcie zagospodarowania (mapka) nanesione są 2 huśtawki „bocianie gniazdo”

Odpowiedź: Należy dostarczyć 1 szt. huśtawki wahadłowej podwójnej i 2 szt. huśtawki bocianie gniazdo

Pytanie 7: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni gumowej wylewanej EPDM o grubości minimum 3 mm w systemie natryskowym.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się wykonanie warstwy epdm w systemie natryskowym o gr, pod warunkiem zwiększenia grubości warstwy SBR, tak aby ostatecznie grubość warstwy: epdm i sbr wynosiła min. 5cm

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz poprawą opisu przedmiotu zamówienia załącza się poprawiony opis projektowanego zagospodarowania terenu plik o nazwie: „PLAC ZABAW_pop.pdf” zmienia się na „PLAC ZABAW_ pop -9 stycznia.pdf”

Dodatkowo Zamawiający uzupełnia dwa rysunki- przekroje nawierzchni pliki pod nazwą: PZT11.pdf i PZT12.pdf

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia jak poniżej:

Rozdział III ust. 2 otrzymuje brzmienie: (poprawa ilości sztuk huśtawki wahadłowej podwójnej i huśtawki bocianie gniazdo)

„2. Zakres rzeczowy zadania:

Zamówienie obejmuje budowę nowego placu zabaw:

- wytyczenie geodezyjne
- przygotowanie podłoża pod budowę placu zabaw
- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej bez faz
- wykonanie nawierzchni gumowej elastycznej (EPDM, SBR)



Urząd Gminy Trzebowńsko

36-001 Trzebowńsko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowńsko.pl>

poczta@trzebowńsko.pl

- Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury:

- - ławki z oparciem – 12 szt.
- - betonowe kosze na śmieci – 5 szt.
- - tablica regulaminowa – 1 szt.
- - piaskownica sześciokątna z zadaszeniem szer. 5m – 1 szt.
- - altana rekreacyjna szer. 4m – 1 szt. (nieobjęta wnioskiem)
- - ławostół – 2 szt.
- - urządzenie zabawowe „domek” – 1 szt.
- - bujak pojedynczy – 3 szt.
- - urządzenie sprawnościowe „tunel” – 1 szt.
- - zestaw zabawowy – 1 szt.
- - huśtawka wagowa pojedyncza – 1 szt.
- - urządzenie gimnastyczno-sprawnościowe – 1 szt.
- - **huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.**
- - **huśtawka „bocianie gniazdo” – 2 szt.**
- - zjazd linowy (dł. 20m) – 1 szt.

- demontaż części istniejącego ogrodzenia

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscu zdemontowanego – przęsła stalowe

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw -panelowego z paneli 2d

- wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów (pod krzewami geowłóknina)

- wykonanie nawierzchni z trawy z rolki

-uprzątniecie terenu wyrównanie, zasianie trawy

- inwentaryzacja powykonawcza, aktualizacja map.”

Rozdział XVI otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni¹**, tj. do dnia **22.02.2024r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Rozdział XVII otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebowńsko> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 24.01.2024r. do godziny 10:00**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

¹ Maksymalny termin związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP Zgodnie z przywołanym przepisem termin określa się poprzez wskazanie daty w dokumentach zamówienia.



Urząd Gminy Trzebowno

36-001 Trzebowno 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowno.pl>

poczta@trzebowno.pl

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebowno