

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

W skali: 1:500

Wymiary: opisane

Powiat: opolski

Jednostka ewidencyjna: 160910_5 Prószków – miasto

Dzielnica: 538 km. 5

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: PL-2000/6

Układ współrzędnych wysokościowych: PL-EW2007-INH

Nie sprawdzono słuszności na działkach przedmiotowych.

Ok.6640.1.1731.2023

Data sporządzenia mapy 14.07.2023

Wykonawca: Geodezja BHM sp. z o.o.

ul. S. Dubois 5/1

45-070 Opole

tel. 604 090 975

Barbara Trzmielewska
Elektronicznie podpisany
przez Barbarę Trzmielewską
Data: 2023.08.16 15:00:59
+02'00'

ze zgodności

PROJEKTANT
Inż. Zbigniew Słeziona
urządzony do projektowania
kierowania i nadzoru nad robotami elektrycznymi
nr 152/79/Op, 2389/84/Op
nr ewid. OP/UE/0948/2001


Paswizdaczem, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opiera się na danych i pomiarach, które zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, a także że nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość i dokładność.	P. 1609.2023.2659
Geodezja BHM Sp. z o.o. ul. Dubois 5/1, 45-070 Opole NIP: 7543739434 Z dnia 14.08.2023	Starosta Opole
Pracownia Inżynierska nr 2 ul. S. Dubois 5/1, 45-070 Opole NIP: 7543739434 Z dnia 14.08.2023	Starosta Opole
Geodezja BHM Sp. z o.o. ul. Dubois 5/1, 45-070 Opole NIP: 7543739434 Z dnia 14.08.2023	Starosta Opole

LEGENDA:
A1 - oprawa CUDDLE mini LED REG 36 LEDS 750mA, 30W, LN 3500K
na słupie SAL-70 dz. nachylenie oprawy 10°

Uwaga:
bednarkę uziomu układać w wykopie pod kablem na dnie wykopu
w odległości min. 10 cm

--- projekt linia kablowa YAKXS 4 x 35 w DVR 75
--- proj. przepust rurowy AROT SRS (DVK) 75

ZPU Zakład Projektowo-Usługowy E-1	NR RYS.
ul. Króla 8-45-441 Opole - zm. szeregowe (złoty)	
tel./fax 77 4562821, tel./fax 77 4565397	
WERSJA	
INWESTOR	GMINA PRÓSZKÓW
ADRES	PRÓSZKÓW UL. OPOLSKA 17
POWIERZCHNIA	
ADRES	
WYKONAWCA	
ADRES	
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICY PIASKOWEJ PRÓSZKÓW	
UMOWA	FAZA DATA 2023.08
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
AUTOR	INŻ. MAZURKO
OPRACOWANIE	INŻ. ZBIGNIEW SŁEZIONA
SPRAWDZIŁ	INŻ. WIESŁAW HOLYŃSKI
SKALA	1:500
INŻ. MAZURKO	NR UPK/PROJ. POOPIS
INŻ. ZBIGNIEW SŁEZIONA	152/79/Op
INŻ. TOMASZ SŁEZIONA	254/89/Op



ist. 4XA170+1XA125
obwód Prószków
stacja "Nowa Kuźnia Obora" OPC20263