

GMINA SADOWNE

ul. Kościuszki 3

07-140 Sadowne

NIP 824-17-08-503

Sadowne, 15 kwietnia 2024 r.

GPI.271.4.2024

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przedmiotowym przetargu

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), w związku z zapytaniami z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Płatkownica na działce nr ew. 637” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1:

Z przekroju wynika, iż podbudowę pomocniczą należy wykonać z CBGM „z dowozu”, z przedmiaru wynika, iż należy wykonać podbudowę metodą na miejscu. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, który wariant jest prawidłowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podbudowę pomocniczą należy wykonać z dowozu.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski
Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji

Przygotowała:
Katarzyna Wiechowska
tel. 25 675 34 61