

TABELA 7 - BILANS IŁOŚCI ŚCIEKÓ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ TEMPOCZÓW RĘDZINY POMPOWNIĄ P3

AKTUALNY														
	liczba domów	liczba teoretycznych mieszkańców	LM	Nd	Nh	qdsr [dm <sup>3</sup> /M*d]	Qsb [l/d]	Qsb [m <sup>3</sup> /d]	Qinf [m <sup>3</sup> /d]	Qdśr [m <sup>3</sup> /d]	Qdmax [m <sup>3</sup> /d]	Qhmax [m <sup>3</sup> /h]	Qhmax [l/s]	Qpompowni [l/s]
	8	4	32	1,4	2	80	2560	2,56	0,128	2,688	3,7632	0,3136	0,087	0,104533333

## PERSPEKTYWA

	liczba domów	liczba teoretycznych mieszkańców	LM	Nd	Nh	qdsr [dm <sup>3</sup> /M*d]	Qsb [l/d]	Qsb [m <sup>3</sup> /d]	Qinf [m <sup>3</sup> /d]	Qdśr [m <sup>3</sup> /d]	Qdmax [m <sup>3</sup> /d]	Qhmax [m <sup>3</sup> /h]	Qhmax [l/s]	Qpompowni [l/s]
	20	4	80	1,3	1,6	150	12000	12	0,6	12,6	16,38	1,092	0,303	0,364

TABELA 7 - BILANS IŁOŚCI ŚCIEKÓ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ TEMPOCZÓW RĘDZINY POMPOWNIĄ P4

AKTUALNY														
	liczba domów	liczba teoretycznych mieszkańców	LM	Nd	Nh	qdsr [dm <sup>3</sup> /M*d]	Qsb [l/d]	Qsb [m <sup>3</sup> /d]	Qinf [m <sup>3</sup> /d]	Qdśr [m <sup>3</sup> /d]	Qdmax [m <sup>3</sup> /d]	Qhmax [m <sup>3</sup> /h]	Qhmax [l/s]	Qpompowni [l/s]
	21	4	84	1,4	2	80	6720	6,72	0,336	7,056	9,8784	0,8232	0,229	0,2744

## PERSPEKTYWA

	liczba domów	liczba teoretycznych mieszkańców	LM	Nd	Nh	qdsr [dm <sup>3</sup> /M*d]	Qsb [l/d]	Qsb [m <sup>3</sup> /d]	Qinf [m <sup>3</sup> /d]	Qdśr [m <sup>3</sup> /d]	Qdmax [m <sup>3</sup> /d]	Qhmax [m <sup>3</sup> /h]	Qhmax [l/s]	Qpompowni [l/s]
	70	4	280	1,3	1,6	150	42000	42	2,1	44,1	57,33	3,822	1,062	1,274

TABELA 7 - BILANS IŁOŚCI ŚCIEKÓ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ TEMPOCZÓW RĘDZINY POMPOWNIĄ P2

AKTUALNY														
	liczba domów	liczba teoretycznych mieszkańców	LM	Nd	Nh	qdsr [dm <sup>3</sup> /M*d]	Qsb [l/d]	Qsb [m <sup>3</sup> /d]	Qinf [m <sup>3</sup> /d]	Qdśr [m <sup>3</sup> /d]	Qdmax [m <sup>3</sup> /d]	Qhmax [m <sup>3</sup> /h]	Qhmax [l/s]	Qpompowni [l/s]
	34	4	136	1,4	2	80	10880	10,88	0,544	11,424	15,9936	1,3328	0,370	0,444266667

## PERSPEKTYWA

	liczba domów	liczba teoretycznych mieszkańców	LM	Nd	Nh	qdsr [dm <sup>3</sup> /M*d]	Qsb [l/d]	Qsb [m <sup>3</sup> /d]	Qinf [m <sup>3</sup> /d]	Qdśr [m <sup>3</sup> /d]	Qdmax [m <sup>3</sup> /d]	Qhmax [m <sup>3</sup> /h]	Qhmax [l/s]	Qpompowni [l/s]
	54	4	216	1,3	1,6	150	32400	32,4	1,62	34,02	44,226	2,9484	0,819	0,9828

TABELA 7 - BILANS IŁOŚCI ŚCIEKÓ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ TEMPOCZÓW RĘDZINY POMPOWNIĄ P1

AKTUALNY														
	liczba domów	liczba teoretycznych mieszkańców	LM	Nd	Nh	qdsr [dm <sup>3</sup> /M*d]	Qsb [l/d]	Qsb [m <sup>3</sup> /d]	Qinf [m <sup>3</sup> /d]	Qdśr [m <sup>3</sup> /d]	Qdmax [m <sup>3</sup> /d]	Qhmax [m <sup>3</sup> /h]	Qhmax [l/s]	Qpompowni [l/s]
	7	4	28	1,4	2	80	2240	2,24	0,112	2,352	3,2928	0,2744	0,076	0,091466667

## PERSPEKTYWA

	liczba domów	liczba teoretycznych mieszkańców	LM	Nd	Nh	qdsr [dm <sup>3</sup> /M*d]	Qsb [l/d]	Qsb [m <sup>3</sup> /d]	Qinf [m <sup>3</sup> /d]	Qdśr [m <sup>3</sup> /d]	Qdmax [m <sup>3</sup> /d]	Qhmax [m <sup>3</sup> /h]	Qhmax [l/s]	Qpompowni [l/s]
	17	4	68	1,3	1,6	150	10200	10,2	0,51	10,71	13,923	0,9282	0,258	0,3094