

NZ.9022.8.22.2022

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 ze zm.), §309 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju po zapoznaniu się z dokumentacją p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny cz. 2 gm. Skalbmierz”, zawierającą:

- Projekt Zagospodarowania Terenu,
- Projekt Architektoniczno-Budowlany,
- Projekt Techniczny.

Inwestor: Gmina Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

projektowaną i przedłożoną przez: PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

przy piśmie z dnia 21 czerwca 2022r. (data wpływu: 2022-06-23)

uzgadnia w/w Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany
i Projekt Techniczny w zakresie sanitarno-higienicznym
pozytywnie

UZASADNIENIE

PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o. o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce, przy piśmie z dnia 21.06.2022r. (data wpływu: 2022-06-23) zwróciło się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny cz. 2 gm. Skalbmierz”.

Do wniosku załączono jeden egzemplarz Projektu Zagospodarowania Terenu, jeden egzemplarz Projektu Architektoniczno-Budowlanego i jeden egzemplarz Projektu Technicznego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości 1915,70m ø200 PVC, sieci kanalizacyjnej tłocznej o długości 284,8m ø125 PE, o długości 239,9m ø110PE oraz o długości 269,1m ø63PE, PE100 PN 10 SDR 17, 1 szt. przyłącza kanalizacji tłocznej zakończone UZT o łącznej długości 44,2m ø50PE, PE100 PN 10 SDR 17, 26 odcinków należących do sieci o łącznej długości 290,7m z ø160 PVC oraz 3 pompowni ścieków.

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompowniami ścieków i odcinkami należącymi do sieci zakończonymi korkami oraz przyłącze ciśnieniowe zakończone urządzeniem zbiornikowo-tłocznym. Ścieki z poszczególnych działek i gospodarstw będą odprowadzane poprzez przykanaliki do kolektora głównego, włączone do istniejącego systemu

gminnej kanalizacji sanitarnej skąd grawitacyjnie dopłyną do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Włączenie przewiduje się do projektowanej studni na granicy Tempoczów Rędziny oraz Skalbmierz (studnia SR1).

Zaproponowany układ techniczno-technologiczny powinien zapewnić spełnienie wymagań sanitarnych – w tej sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju uznał jak w sentencji.

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Załącz.

1. Projekt Zagospodarowania Terenu – 1 egz.
2. Projekt Architektoniczno-Budowlany – 1 egz.
3. Projekt Techniczny – 1 egz.

Otrzymują :

1. PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce /+ załącz./

Otrzymują do wiadomości:

1. Oddział Nadzoru Sanitarnego w/m
2. a/a.

G.W./A.J.