



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Kielce, 29 grudnia 2022 r.

**Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Kielcach**

KR.ZUZ.1.4210.153.2022.AM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 401 ust.1 oraz art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Skalbmierz, z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, działającej przez pełnomocnika Pana Dobiesława Śliza, złożonego w dniu 06.07.2022r., skorygowanego i uzupełnionego w dniu 16.11.2022r. przy piśmie L. dz. 286/11/22 z dnia 15.11.2022r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem cieku Dopływ z Tempoczowa (dz. ewid. nr 180, obręb 0020 Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie):

- projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej w km 0+460 na dz. ewid. nr 118, obręb 0020 Tempoczów Rędziny, gm. Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej;
- projektowanej sieci kanalizacji ciśnieniowej w km 0+660, w miejscu przebiegu drogi na dz. ewid. nr 122, obręb 0020 Tempoczów Rędziny, gm. Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej;

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach

o r z e k a:

I. Udzielam Gminie Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, w rurze osłonowej Ø 315 RE PC, pod dnem rzeki Dopływ z Tempoczowa w km 0+460 (dz. ewid. nr 180, obręb 0020 Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ewid. nr 118, obręb 0020 Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, z jednoczesnym umocnieniem dna cieku płytą betonową drogową pełną, z zachowaniem niżej wskazanych parametrów, przy uwzględnieniu wskazanej lokalizacji:

- rzędna góry rury osłonowej pod dnem cieku, dostosowana do warunków w terenie, z zachowaniem odległości wynoszącej 1,0 m, licząc od górnej krawędzi rury osłonowej do dna rzeki, z uwzględnieniem obecnego zamulenia;
- całkowita długość przewiertu w rzucie – 15,70 m; w tym 1,0 m w obrębie koryta cieku;
- rzędna dna rzeki Dopływ z Tempoczowa w km 0+460 (w najniższym punkcie przekroczenia) – 256,85 m n.p.m.;
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej – 255,85 m n.p.m.;
- współrzędne miejsca przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - a) oś cieku w km 0+460 - X: 5575290.05 i Y: 7454283.32;
 - b) wejście rurą osłonową z dz. ewid. nr 126, obręb 0020 Tempoczów Rędziny - X: 5575287.80 i Y: 7454293.00;
 - c) wyjście rurą osłonową na dz. ewid. nr 118, obręb 0020 Tempoczów Rędziny - X: 5575291.33 i Y: 7454277.72.

- dno koryta cieku umocnione płytą betonową drogową pełną o wymiarach 150x300x15 cm, tak aby płyta wyprowadzona została po 1,5 m od osi rurociągu w obie strony koryta cieku;
- współrzędne umocnienia dna cieku płytą betonową w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - a) narożnik 1 (południowo – zachodni) - X: 5575291.71 i Y: 7454283.32;
 - b) narożnik 2 (południowo – wschodni) – X: 5575291.00 i Y: 7454284.61;
 - c) narożnik 3 (północno – wschodni) – X: 5575288.35 i Y: 7454283.20;
 - d) narożnik 4 (północno – zachodni) – X: 5575289.07 i Y: 7454281.88.

II. Udzielam Gminie Skalmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalmierz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø63 PE, w rurze osłonowej Ø200 PE RC, pod dnem rzeki Dopływ z Tempoczowa w km 0+660 (dz. ewid. nr 180, obręb 0020 Tempoczów Rędziny, gm. Skalmierz), metodą przewiertu sterowanego, na terenie dz. ewid. nr 122, obręb 0020 Tempoczów Rędziny, gm. Skalmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, z zachowaniem niżej wskazanych parametrów, przy uwzględnieniu wskazanej lokalizacji:

- rzędna góry rury osłonowej pod dnem cieku, dostosowana do warunków w terenie, z zachowaniem minimalnej odległości wynoszącej 1,5 m, licząc od górnej krawędzi rury osłonowej do dna rzeki, z uwzględnieniem obecnego zamulenia;
- całkowita długość przewiertu w rzucie – 28,80 m; w tym 3,20 m w obrębie koryta cieku;
- rzędna dna rzeki Dopływ z Tempoczowa w km 0+660 (w najniższym punkcie przekroczenia) – 245,15 m n.p.m.;
- rzędna górnej krawędzi rury osłonowej – 243,65 m n.p.m.;
- współrzędne miejsca przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - a) oś cieku w km 0+660 - X: 5575369.15 i Y: 7454453.34;
 - b) wejście rurą osłonową z dz. ewid. nr 122, obręb 0020 Tempoczów Rędziny - X: 5575355.30 i Y: 7454449.44;
 - c) wyjście rurą osłonową na dz. ewid. nr 122, obręb 0020 Tempoczów Rędziny - X: 5575383.21 i Y: 7454457.15.

III. Zobowiązuję Inwestora do:

1. Prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym, sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób zapewniający ochronę elementów środowiska naturalnego.
2. Prowadzenie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Ø200 PVC w rurze ochronnej Ø 315 PE RC pod dnem rzeki Dopływ z Tempoczowa w km 0+460, metodą przewiertu sterowanego, z zachowaniem minimalnej odległości wynoszącej 1,0 m, licząc od górnej krawędzi rury osłonowej do dna rzeki, z uwzględnieniem obecnego zamulenia, z jednoczesnym umocnieniem dna cieku płytą betonową drogową pełną o wymiarach 150x300x15 cm.
3. Prowadzenie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej Ø63 PE w rurze ochronnej Ø 200 PE RC pod dnem rzeki Dopływ z Tempoczowa w km 0+660, metodą przewiertu sterowanego, z zachowaniem minimalnej odległości wynoszącej 1,5 m, licząc od górnej krawędzi rury osłonowej do dna rzeki, z uwzględnieniem obecnego zamulenia
4. Powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej PGW Wody Polskie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, związanych z wykonaniem przedmiotowego przekroczenia.
5. Trwałego i widocznego oznakowania w terenie osi przejść, słupkami betonowymi po obu stronach rzeki, z podaniem parametrów przejścia.
6. Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przekroczeń i przekazania do Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie.
7. Usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich ewentualnych szkód powstałych na rzecz osób trzecich, w trakcie realizacji robót jak i podczas późniejszej eksploatacji.
8. Zabezpieczenia i zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów, w okresie prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. segregować wg rodzajów odpadów,

w warunkach uniemożliwiających zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazać do odbioru uprawnionym podmiotom w tym zakresie.

9. Przerwania robót w przypadku wystąpienia wezbrania, usunięcia materiałów i sprzętu poza obszar zalewowy, patrolowania terenu robót i w razie konieczności podejmowania działań, mających na celu uniknięcie ewentualnych szkód w obszarze prowadzonych robót.
10. Podczas prac budowlanych niedopuszczenie do zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami, ściekami i odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
11. Wykonywania robót związanych z przekroczeniem cieku, w miarę możliwości przy niskich stanach wód w korycie rzeki.
12. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

Gmina Skalbmierz, z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, działając przez Pełnomocnika Pana Dobiesława Śliza, w dniu 06.07.2022r. wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem z dnia 05.07.2022r., dotyczącym udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacyjną pod dnem cieku Dopływ z Tempoczowa dla obiektów położonych na działkach ewidencyjnych nr 180 oraz 122, obręb 0020 Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie.

Do przedmiotowego wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny wraz z wersją elektroniczną – dokumentacja z lipca 2022r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności, niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonane przez projektanta mgr inż. Dobiesława Śliza i mgr inż. Patrycję Krajcarz;
- kopię decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz znak: IZP.6220.3.2021 z dnia 11.02.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach, na mocy której stwierdzono, że przedsięwzięcie polegające na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów Rędziny gmina Skalbmierz”, nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- oryginał decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz znak: IZP.6733.31.2022 z dnia 25.05.2022r., na mocy której ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów Rędziny, gmina Skalbmierz, na terenie nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych 0020 Tempoczów Rędziny, 0017 Szarbia Zwierzyniecka, 0002 Skalbmierz, 0001 Skalbmierz, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie;
- oryginały uproszczonych wypisów z rejestru gruntów znak: G.6621.1190.2022 z dnia 22.06.2022r. dla nieruchomości ozn. nr ewid. 180, 126, 118, 122, 181, obręb 0020 Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz;
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wnioskowane pozwolenie wodnoprawne w wysokości 475,74 zł.;
- warunki techniczne do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów Rędziny, gm. Skalbmierz przy piśmie Związku Międzygminnego „NIDZICA” znak: TI.6740.162.2021 z dnia 10.11.2021r.

Ponadto do ww. wniosku dołączono pełnomocnictwo, potwierdzające umocowanie Pana Dobiesława Śliza do reprezentowania Gminy Skalbmierz, w przedmiocie prowadzenia sprawy związanej z opracowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów – Rędziny, gm. Skalbmierz” (pełnomocnictwo Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz znak: Or.077.3.2021 z dnia 11.10.2021 r.).

Z uwagi na przedmiot i zakres wnioskowanych uprawnień oraz lokalizację zamierzenia, stosownie do treści art. 397 ust. 3 pkt 2 obowiązującej ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Biorąc pod uwagę napływ dużej ilości spraw, tut. Zarząd po otrzymaniu przedmiotowego wniosku, pismem znak: KR.ZUZ.1.4210.153.2022.AM z dnia 03.08.2022 r., poinformował Wnioskodawcę o wyznaczeniu przewidywanego terminu podjęcia niniejszej sprawy do dnia 30.10.2022r. zastrzegając, że podjęte zostaną wszystkie możliwe kroki, celem rozpoznania przedmiotowego wniosku przed upływem wskazanego terminu.

Tut. Zarząd po rozpoznaniu przedmiotowego wniosku pod względem formalnym, pismem znak: KR.ZUZ.1.4210.153.2022.AM z dnia 28.10.2022r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonej dokumentacji, zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne.

W treści pisma wskazano jednocześnie Wnioskodawcy, że zamierzenie polegające na prowadzeniu przez wody powierzchniowe płynące przewodów zamyka się w granicach gruntu pokrytego wodami. Wyjaśniono również, że pozwolenie wodnoprawne nie powinno obejmować nieruchomości innych niż grunty pokryte wodami.

Wskazano tym samym, że w analizowanym przypadku, z uwagi na to, że wyznaczone granice dz. ewid. nr 180, obręb 0020 Tempoczków Rędziny, nie pokrywają się z faktycznym przebiegiem cieku, zasadnym byłoby uwzględnienie jako strony przedmiotowego postępowania (oprócz PGW Wody Polskie, które wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód i gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi), jedynie właścicieli nieruchomości, przez teren których ten ciek rzeczywiście przebiega w miejscach planowanego przekroczenia.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu, o którym mowa powyżej, Pełnomocnik przy piśmie I.dz. 286/11/22 z dnia 15.11.2022r. dostarczył do siedziby tut. Zarządu w dniu 16.11.2022r. stosowne wyjaśnienia, dołączając jednocześnie:

- operat wodnoprawny wraz z wersją elektroniczną – dokumentacja z lipca 2022r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności, niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonane przez projektanta mgr inż. Dobiesława Śliza i mgr inż. Patrycję Krajcarz;
- pismo Gminy Skalbmierz znak: IZP.041.2.2021 z dnia 03.11.2022r. informujące, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny gmina Skalbmierz” znak: IZP.6220.3.2021, wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz dnia 11.02.2022r., nie zawiera załączników graficznych;
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Sekretarza, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IZP. 6220.3.2021 z dnia 11.02.2022r., z nadaną klauzulą ostateczności.

W treści pisma zawniioskowano o skorygowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 05.07.2022r. w zakresie pkt 3 pn. „Dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego” na nr działek 180, 118.

Dodatkowo, za pośrednictwem wiadomości mailowej przekazano w dniu 21.11.2022r. decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz znak: GKRIOS.6845.3.2022 z dnia 22.03.2022r., na mocy której wyrażono zgodę m.in. na lokalizację sieci kanalizacyjnej na dz. ewid. nr 122, obręb 0020 Tempoczków Rędziny, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej nr 378007T Tempoczków Kolonia – Tempoczków Rędziny.

Po przeanalizowaniu złożonego uzupełnienia i uznaniu dokumentacji za kompletną, pismem znak: KR.ZUZ.1.4210.153.2022.AM z dnia 21.11.2022 r., tut. Organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy oraz pouczył o zapisach art. 10 § 1 ustawy Kpa. W przedmiotowym piśmie poinformowano jednocześnie o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów w wyznaczonym terminie. Pouczono również, że w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.

Jednocześnie, z uwagi na napływ dużej ilości wniosków, związanych z inwestycjami, realizowanymi w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 176), działając na podstawie art. 36 ww. ustawy Kpa pismem, o którym mowa powyżej, wyznaczono przewidywany termin załatwienia niniejszej sprawy do dnia 30.12.2022 r., zastrzegając, że decyzja zostanie wydana niezwłocznie, po upływie terminu przewidzianego na dokonanie czynności, o których mowa w art. 10 ww. ustawy Kpa.

Zawiadomienie znak: KR.ZUZ.1.4210.153.2022.AM z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, o zebraniu dowodów w przedmiotowej sprawie, a także informujące o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie oraz umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 21.11.2022r. Zwrócono się również do Gminy Skalbmierz o podanie do publicznej wiadomości, np. poprzez wywieszenie jednego egzemplarza zawiadomienia znak: KR.ZUZ.1.4210.153.2022.AM z dnia

21.11.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne.

Informacja Gminy Skalbmierz o wywieszeniu zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach znak: KR.ZUZ.1.4210.153.2022.AM z dnia 21.11.2022 r. na tablicy informacyjnej w miejscowości Tempoczków Rędziny oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz zamieszczeniu ww. pisma w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, wpłynęła do tut. Organu w dniu 19.12.2022 r.

Organ wydał niniejszą decyzję na podstawie wniosku i operatu wodnoprawnego (opracowanie z lipca 2022 r., złożone w dniu 16.11.2022r.) i ustalił co następuje.

Zadanie inwestycyjne, obejmuje prowadzenie pod dnem cieku Dopływ z Tempoczowa (dz. ewid. nr 180 obręb 0020 Tempoczków Rędziny) w km 0+460 sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Ø200 mm PVC w rurze osłonowej Ø 315 PE RC (faktyczny przebieg cieku w miejscu przekroczenia – dz. ewid. nr 118, obręb 0020 Tempoczków Rędziny) oraz prowadzenie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej Ø 63 PE w rurze osłonowej Ø 200 PE RC w km 0+660, w miejscu przebiegu drogi na dz. ewid. nr 122, obręb 0020 Tempoczków Rędziny. Przejścia, o których mowa powyżej wykonane zostaną metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej, odpowiednio na głębokości min. 1,0 m oraz 1,5 m, licząc od istniejącego dna cieku do górnej krawędzi rur osłonowych.

Dodatkowo dla zapewnienia stabilności dna koryta cieku, dno w miejscu przekroczenia cieku przy zagłębieniu 1,0 m w km 0+460 umocnione zostanie płytą betonową drogową pełną o wymiarach 150x300x15 cm, tak aby płyta wyprowadzona była po 1,5 m od osi rurociągu w obie strony dna koryta.

Szczegółowe parametry i zakres robót określono w pkt I. - II. sentencji decyzji.

Na terenie objętym planowanym zamierzeniem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym stosownie do art. 4 ust. 2, pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), inwestycja wymagała określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Spełniając wymagania art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne, do przedmiotowego wniosku dołączono decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz znak: IZP.6733.31.2022 z dnia 25.05.2022r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny, gmina Skalbmierz na terenie nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych 0020 Tempoczków Rędziny, 0017 Szarbia Zwierzyniecka, 0002 Skalbmierz, 0001 Skalbmierz, gmina Skalbmierz, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie;

Dla przedsięwzięcia polegającego na „*Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny gmina Skalbmierz*”, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz na mocy decyzji znak: IZP.6220.3.2021 z dnia 11.02.2022r., stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotowa decyzja, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne, została dołączona do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie załączonej dokumentacji ustalono, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do rodzajów działań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.08.2019 r., w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752), mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym do wniosku nie dołączono oceny wodnoprawnej, o której mowa w treści art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

W oparciu o treść operatu wodnoprawnego ustalono, że obszar realizacji zadania, nie jest położony w obszarze ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, poza zasięgiem oddziaływania na obszary Natura 2000. W ślad za decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz znak: IZP.6733.31.2022 z dnia 25.05.2022r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalono, że cyt. „(...) *lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym zapisów z zakresu ochrony gatunkowej (...)*”. Biorąc pod uwagę lokalizację oraz rodzaj i skalę wnioskowanego zamierzenia, należy uznać, że nie będzie wpływało negatywnie na elementy środowiska oraz tereny przyległe.

Nie przewiduje się aby realizacja zamierzenia, w zakresie i na warunkach określonych niniejszą decyzją, mogła spowodować naruszenie interesów osób trzecich, czy też pogorszyć stan środowiska naturalnego.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania innych decyzji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Zgodnie z opracowaniem pn. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, opublikowanym w Monitorze Polskim z 2011 r. Nr 49, poz. 549 i jego aktualizacją – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911), rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r., poz. 269) oraz rozporządzeniem z dnia 10 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r., poz. 3117), zmieniającym ww. rozporządzenie, omawiany teren należy do regionu wodnego Górnej Wisły, którym administruje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Analizowany obszar zlokalizowany jest w obrębie:

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW200062139849, nazwanym Szarbiówka, typ JCWP określono jako potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych, posiada status naturalnej części wód, monitorowana część wód, stan oceniono jako zły, ocena zagrożenia - zagrożona; cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny;
- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonych Europejskim kodem PLGW2000114, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena stanu chemicznego – dobry, cel środowiskowy - dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny; niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Z analizy dokonanej na etapie prowadzonego postępowania, zmierzającego do wydania niniejszej decyzji wynika, że przedmiot oraz zakres przedsięwzięcia objętego niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły celów środowiskowych dla ww. JCWP. Nie przewiduje się, aby lokalizacja obiektu mogła mieć wpływ na modyfikację fizycznych charakterystyk części wód powierzchniowych, które to zmiany mogłyby skutkować pogorszeniem stanu części wód powierzchniowych lub podziemnych.

Ponadto zdaniem autorów dokumentacji cyt. *„Planowane przekroczenia siecią kanalizacyjną pod dnem cieką Dopytyw z Tempoczowa nie będzie miało wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, ponieważ zastosowana będzie technologia bezwykopowa – przewiert w rurze osłonowej PERC 1,5 m pod dnem rzeki, licząc od istniejącego dna cieką do górnej krawędzi rury osłonowej. Technologia nie naruszy przekroju czynnego koryta rzeki i nie spowoduje zmian w przepływach. Inwestycja nie wpłynie na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich cele środowiskowe. Technologia wszystkich zaprojektowanych elementów zapewnia całkowitą szczelność instalacji, a więc brak jest wpływu na środowisko naturalne wód (...)*”.

W ramach prowadzonego postępowania ustalono, że analizowany obszar, zlokalizowany jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Nie koliduje z celami oraz działaniami ustalonymi w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wisły, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania Ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841).

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów stwierdzono, że projektowane zadanie nie narusza ustaleń i wymagań wynikających z pozostałych dokumentów planistycznych i programów, określonych w art. 396 ustawy Prawo wodne.

Niniejsze pozwolenie zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy Prawo wodne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego, sporządzonego w lipcu 2022 r. (II wersja operatu) przez projektanta mgr inż. Dobiesława Śliza i mgr inż. Patrycję Krajcarz, na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

W oparciu o analizę powyższych dokumentów należało uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Obowiązek ustalania okresu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych wydanych na wykonanie urządzeń wodnych Art. 17 ust. 1 pkt 3, wskazuje, iż przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez

wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 obowiązującej ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.

Mając na względzie powyższe, jeżeli wykonanie robót, określonych w części I i II sentencji niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczęte w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie wygasa.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2022 roku, poz. 2625 ze zm.) Wnioskodawca uiścił opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 475,74 zł. (słownie: złotych czterysta siedemdziesiąt pięć ⁷⁴/₁₀₀) w dniu 05.07.2022 r., stosownie do zapisów art. 398 ust. 8 na rachunek bankowy PGW Wody Polskie: Nr 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026, a poświadczenie wniesienia opłaty przedłożono Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Kielcach.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
2. W myśl art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.
5. Zgodnie z art. 261 ustawy Prawo wodne, należy zawrzeć umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, z PGW Wody Polskie, reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Kielcach
Zastępca Dyrektora

Magdalena Miszczuk - Prus

Otrzymują:

1. Gmina Skalbierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbierz
Poprzez pełnomocnika Pana Dobiesława Śliza
(2 egz. decyzji + 1 egz. operatu)
2. Skarb Państwa - PGW Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków – właściciel wód
3. Skarb Państwa – Gmina Skalbierz
ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbierz
4. Strony wg odrębnego wykazu w aktach sprawy
4. aa (2 egz. decyzji)

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna w dniu

01-02-2023
Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Kielcach
Zastępca Dyrektora

Magdalena Miszczuk - Prus

Do wiadomości (dec. ostateczna):

1. PGW Wody Polskie – System Informacyjny Gospodarowania Wodami
2. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka

