

Przasnysz, dnia 13.10.2023

Zn.spr.: SA.270.4.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wymiana kotłów grzewczych w budynkach Nadleśnictwa Przasnysz w 2023 roku”

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Nadleśnictwo Przasnysz informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na części 1-3 zamówienia:

ASH Remigiusz Skowroński
ul. Słowackiego 20A
07-417 Ostrołęka

W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Część zamówienia	Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [zł]	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty [zł]	Przyznane punkty
I - wymiana kotła grzewczego w Leśnictwie Rycice	52.580,00	Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński Nowe Niestępowo 25A 06-121 Pokrzywnica	62.910,00	Nie podlega punktacji, oferta odrzucona
		HANDAN Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk Sp. J. Stanisławowo 14 15-604 Białystok	51.925,32	Nie podlega punktacji, oferta odrzucona
		ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20A 07-417 Ostrołęka	54.594,00	100 w tym: cena – 60, gwarancja - 40

II - wymiana kotła grzewczego w Leśnictwie Jednorożec	53.600,00	Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński Nowe Niestępowo 25A 06-121 Pokrzywnica	63.774,00	Nie podlega punktacji, oferta odrzucona
		HANDAN Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk Sp. J. Stanisławowo 14 15-604 Białystok	49.160,75	Nie podlega punktacji, oferta odrzucona
		ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20A 07-417 Ostrołęka	60.210,00	100 w tym: cena – 60, gwarancja - 40
III - wymiana dwóch kotłów grzewczych w Leśnictwie Przejmy	108.300,00	Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński Nowe Niestępowo 25A 06-121 Pokrzywnica	120.629,52	Nie podlega punktacji, oferta odrzucona
		HANDAN Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk Sp. J. Stanisławowo 14 15-604 Białystok	107.230,61	Nie podlega punktacji, oferta odrzucona
		ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20A 07-417 Ostrołęka	116.974,80	100 w tym: cena – 60, gwarancja - 40

W postępowaniu odrzucono oferty:

1. Instalacje Wodno-Kanalizacyjne C.O i Glazurnictwo Mieczysław Kamiński

Nowe Niestępowo 25A, 06-121 Pokrzywnica

Wykonawca złożył ofertę na każdą część zamówienia. Kosztorysy ofertowe, które załączył są niekompletne, tj. nie zawierają wszystkich pozycji kosztorysowych wymaganych przez zamawiającego. W kosztorysie ofertowym na część I zamówienia, jedna pozycja (nr 13) nie została wyceniona. Poprawa kosztorysów nie jest możliwa z uwagi na istotną zmianę treści ofert.

Odrzucenie ofert na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5) oraz 10) ustawy PZP: zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

2. HANDAN Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk Sp. J.

Stanisławowo 14, 15-604 Białystok

Wykonawca złożył ofertę na każdą część zamówienia. Zaoferowane przez wykonawcę materiały do realizacji przedmiotu zamówienia są niezgodne z warunkami zamówienia. Zamawiający określił sprawność kotła na min. 92%, a wykonawca zaoferował kocioł o sprawności poniżej bądź równiej 90%. Wymagana długość polan przez zamawiającego to min. 55 cm, a zaoferowana przez wykonawcę to 26 cm.

Odrzucenie ofert na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5): zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Z poważaniem
Stanisław Czarzasty
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/