

Zapytanie z 21.07.2023 r.

**Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz**

Dotyczy: Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie o numerze referencyjnym RG.V.271.6.2023

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących zagadnień:

1) Czy zamawiający dopuści możliwość zmiany grubości L ściany oporowe z 15 cm na 12 cm ponieważ zastosowanie takiego rozwiązania obniży znacznie koszty a parametry techniczne dla wykorzystania tego materiału jako oporu dla ruchu pieszego będą wystarczające. Chciałbym zaznaczyć, iż jest to opinia producentów prefabrykatów, którzy zapoznali się z dokumentacją techniczną tego zadania oraz parametrów jakie powinna spełniać.

Z poważaniem

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dopuszcza zamianę grubości prefabrykowanej ściany oporowej. W projekcie jest 15cm, postulowana grubość – 12cm. Decydującym parametrem jest kwestia nośności elementów, zdolnych do utrzymania różnicy poziomów gruntu przed i za ścianą oporową.