



Urząd Gminy  
w Psarach

Znak sprawy: ZP.271.45.2022

Nazwa zamówienia: „Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą ” – w formule zaprojektuj i wykonaj.

Psary, dnia 19.01.2023 r.

Zamawiający:

**Gmina Psary**

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą ” – w formule zaprojektuj i wykonaj.

**I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela wyjaśnień.**

**Pytanie nr 1.**

- 1) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania systemu DSO jeśli warunki ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnienie z rzeczoznawcą na to pozwoli? Przy wstępnej analizie obiekt z projektu koncepcyjnego nie spełnia wymogów stosowania systemu DSO. System ten po za sporym kosztem montażu, problemami z pomiarami dźwięku na przestrzeni otwartej ( zrozumiałość mowy) generuje koszta utrzymania, przeglądów. Samo umieszczenie jego elementów ( np. mikrofon strażaka) będzie bardzo trudne - brak pomieszczeń stałego nadzoru. Systemy te występują na dworcach ( jako zamknięte budynki powiązane z peronem), gdzie jednocześnie przebywać może powyżej 500 osób. Jednocześnie system nie otrzyma sygnałów z zewnątrz ponieważ tak małe obiekty nie zakwalifikują się pod wymóg stosowania Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Być może wystarczy wykonanie systemu nagłośnienia klasycznego?
- 2) Czy toalety mają być zautomatyzowane i posiadać system poboru opłat. ?

**Odpowiedzi:**

*Ad. 1).* Zamawiający informuje, że pod pojęciem system DSO należy rozumieć wykonanie klasycznego systemu nagłośnienia składającego się minimum z elementów opisanych w załączniku 1d – załączonym do odpowiedzi z dnia 18.01.2023r. Pytanie nr 1 odpowiedź nr 6.

*Ad. 2).* Zamawiający informuje, że toalety nie mają być zautomatyzowane i nie mają posiadać systemu poboru opłat.

**Odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.**

Zatwierdzam  
Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec  
Zastępca Wójta

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/708803>

2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: [arkadiuszmaraszek@psary.pl](mailto:arkadiuszmaraszek@psary.pl)

Urząd Gminy w Psarach  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary  
tel. 32 29 44 920  
e-mail: [urząd@psary.pl](mailto:urząd@psary.pl)  
[www.psary.pl](http://www.psary.pl)

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4