



WT.2370.4.2023.PK

### **Zamawiający składa wyjaśnienie do projektu:**

Zamawiający podjął decyzję o zlikwidowaniu okien w osi 2 od strony istniejącego budynku oraz wykonanie ściany pełnej z płyt warstwowych EI 60 zgodnie z projektem.

Okna w osi 1 pozostają takie jak w projekcie – PCV

Dyrektor  
Centralnego Muzeum Pożarnictwa  
w Mysłowicach  
bryg. mgr Rafał Jureczko