

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy pzp

Dostawa placów zabaw wraz z montażem na terenie gminy Kleszczewo

Działając w oparciu o art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy:

1. W załączniku nr 8 „ plac-zabaw- Markowice” zamawiający w mapce sytuacyjnej a dokładniej w jej legendzie opisuje dwa rodzaje urządzeń : urządzenia istniejące oraz nowe urządzenia, które zaznaczone są tą samą linią. Na planie wszystkie rozmieszczone urządzenia są również zaznaczone tą samą czarną linią. Bardzo proszę o sprecyzowanie, które urządzenia są istniejące a które do wyceny jako nowe.
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza nowy załącznik nr 8 z zaznaczonymi elementami, które są przedmiotem zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia (rozdz. V SWZ) dotyczący części I – Plac zabaw „Kraina zabawy” w Markowicach, w zakresie ilości ławek. Przedmiotem zamówienia są 2 sztuki ławek z oparciem o wymiarach min. 90 x 180 cm.
2. Co zamawiający sady aby urządzenia zabawowe były wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o większej średnicy słupów konstrukcyjnych tj.110mm a daszki i burty boczne i inne elementy wykonane były z tworzywa sztucznego HDPE, dodatkowo podesty i mostki były wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej i powlekanej tworzywem sztucznym (nie tworzą się zastoje wody i śniegu). Dzięki takie technologii zwiększy się żywotność oraz wytrzymałość urządzeń oraz bezpieczeństwo i komfort bawiących się dzieci . A zaproponowane urządzenia posiadały podobną konfigurację oraz wymiary zgodne z Siwz.
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, podane tam wymiary słupów konstrukcyjnych są wymiarami minimalnymi. Zamawiający wymaga, aby konstrukcja była wykonana z rur stalowych o średnicy minimum 88,9 mm, o grubości ścianki minimum 3mm zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie.
Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga, aby konstrukcja dachów, barierek, poręczy, drabinek, mostów wykonana rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych, natomiast wypełnienia barierek, mostów, dachu wykonane z płyt HDPE o grubości minimum 12mm lub płyt HPL minimum 8mm (zewnątrznych).
Zamawiający dopuszcza, aby podesty i mostki były wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej i powlekanej tworzywem sztucznym.
Proponowane urządzenia muszą spełniać podane w SWZ funkcje, konfigurację tych urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.**

3. Czy z uwagi na okres urlopowy zamawiający rozważy możliwość przedłużenia terminu składania ofert do 07.08.2024.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

1. Rozdział V Opis Przedmiotu Zamówienia dla części I – Plac zabaw „Kraina zabawy” w Markowicach:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących elementów placu zabaw:

było:

5. Ławka z oparciem

wymiary min. 90 x 180 cm

Opis wykonania

Konstrukcja wykonana z rury min 50x3 cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, siedzenie, oparcie wykonane z drewna egzotycznego

jest:

5. Ławka z oparciem - 2 sztuki

wymiary min. 90 x 180 cm

Opis wykonania

Konstrukcja wykonana z rury min 50x3 cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, siedzenie, oparcie wykonane z drewna egzotycznego.

Bogdan Kemnitz

Wójt gminy Kleszczewo