



UWAGA

Zawór pierwszeństwa (priorytetu) nadmiarowo - upustowy reguluje ciśnienie po stronie wejściowej, automatycznie odcina dopływ wody do instalacji socjalno - bytowej w przypadku gdy ciśnienie w instalacji hydrantowej spadnie poniżej ustawionej wartości (nastąpi pobór wody).

<p>UWAGA! Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.</p>		<p>ARPA PROJEKT ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów tel. 013 424 13 52 biuro@arpaprojekt.pl</p>					
<p>RYSUNEK: ZESTAW WODOMIERZOWY W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM</p>	<p>PTW</p>	<p>BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE</p>					
<p>INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOSZOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM</p>		<p>PROJEKTANT: mgr inż. Paweł KUŹNIAR Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PWOS/13)</p>					
<p>ADRES: Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski jednostka ewidencyjna 180201_4.0001 dz. nr 58/42</p>		<p>SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jarostaw BODNAR Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PWOS/13)</p>					
<p>INWESTOR: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie ul. Adama Mickiewicza 1 36 - 200 Brzozów</p>		<p>DATA: 09.2022</p>	<p>FORMAT: 210x297</p>	<p>SKALA: B/S</p>	<p>REWIZJA:</p>	<p>NR RYS:</p>	<p>KREŚLIŁ: PK</p>