



LEGENDA	
OPS	OPRANA SWIETLOWKOWA NATYKOWA
A1	OPRANA SWIETLOWKOWA NATYKOWA
B	OPRANA SWIETLOWKOWA DO SIFITU PODWIESZANEGO TYPU OMEGA 2,4X1,4W HF 058 lmp/THORN
C1	OPRANA DOWNLIGHT DO SIFITU PODWIESZANEGO TYPU CHALICE 19H 2,28W HF 144 lmp/THORN
C2	OPRANA DOWNLIGHT DO SIFITU PODWIESZANEGO TYPU CHALICE 19H 2,28W HF 144 lmp/THORN
I	OPRANA NASCENNA TYPU OMI 1,4W P44 lmp/THORN
T1	OPRANA SWIETLOWKOWA NATYKOWA TYPU TTUS ND 3,6W HF P44 lmp/THORN
T2	OPRANA SWIETLOWKOWA NATYKOWA TYPU TTUS ND 1,4W HF P44 lmp/THORN
E.V.3	ISTN. OPRANA EMKULACyjNA MASCENNA 8W P65, LED (PRACA NA CIEMNO)
AV12	OPRANA AWARYJNA DO WASTROPIWA TYPU VOYAGER LED AREA MICE EMI I=8 (PRACA NA CIEMNO)
AV21	OPRANA AWARYJNA DO STROPIU PODIM TYPU VOYAGER LED ROUTE MBE EMI I=8 (PRACA NA CIEMNO)
AV3	OPRANA AWARYJNA TYPU TWINSPOT 2,2W ESMI I=8, P45 (PRACA NA CIEMNO)
NT	LACZNIK INSTALACYJNY 4BIEG, NTP4
NT	LACZNIK INSTALACYJNY 4BIEG, NTP4
NT	LACZNIK INSTALACYJNY 4BIEG, PTP4
NT	LACZNIK INSTALACYJNY 4BIEG, PTP4
NT	LACZNIK INSTALACYJNY 4BIEG, PTP4
NT	LACZNIK INSTALACYJNY 4BIEG, PTP4

Uwaga:
 - Oprawy oświetleniowe na hali lodowiska montować do podł. osobników typu CWP. Lokalizację osobników oraz wysokość montażu przedstawiła rysunek nr E-09
 - Oprawy w linii 1 i 4 należy odchylić o kąt 50° w kierunku lodowiska.

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Wykazem Technicznym Wykonawstwa i Dobrych Praktyk Budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskiej Normy oraz zaktualizowanymi wytycznymi branżowymi.			
2. Wszystkie wykonane prace należy przedstawić w formie protokołu odbioru, z załącznikami i opisem prac.			
3. Wykazy wykonawstwa należy przedstawić w formie protokołu odbioru, z załącznikami i opisem prac.			
4. W razie jakiegokolwiek wątpliwości na budowie wykonawca jest zobowiązany do konsultacji z nadzorcą budowlanym.			
5. Wykazanie zmiany należy uzgodnić z nadzorcą budowlanym.			
INWESTYCJA	BUDOWA HALLI LODOWISKA		
INWESTOR	POZIANSKIE OSRODKI SPORTU I REKREACJI UL. CHWIAKOSKIEGO 34, 61-553 POZNAŃ		
LOKALIZACJA	UL. O. MARJANA ŻELAZA, POZNAŃ DL. NR 4/20, 14/3, 17/1, ARK. 9; OBR. WILDA.		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDYNSTWA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
ul. Powieśka 11/2 PL 60-271 Poznań tel. 79 45 11 11 11 www.demiurg.com.pl			
FUNKCJA	IME INWESTOR	NR UPK	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Kozłowski	1427/m/01	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Orlowski		
TYTUŁ PRZ.	PIETRO - INSTALACJA OŚWIETLENIA	SKALA 1:200	
DATA	GRUDZIEŃ 2011	NR KONTRAKTU	000430
BRANŻA	NR REMIZA	NR RYSUNKU	
IE	00	IE-07	

Rysunek stanowi dokument firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani wykorzystywany w inny sposób bez zgody DEMIURG. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z nadzorcą budowlanym.