


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 20 kpl baterii akumulatorowych ołowiowo-kwasowych 12FIT60 FIAMM

Wymagania

1. Akumulatory muszą być fabrycznie nowe, naładowane, z bieżącej produkcji 2017.
2. Termin dostawy: 18.08.2017
3. Napięcie znamionowe akumulatora: 12V.
4. Pojemność znamionowa: Q10=60Ah przy rozładowaniu do 1,8V/na ogniwo w temp. 20°C;
5. Wykonanie:
 - monoblok Front Terminal (wyprowadzenia z przodu) wyposażony w uchwyty transportowe;
 - obudowa i pokrywa z tworzywa opóźniającego palenie UL94 V- 0.
6. Technologia: VRLA AGM.
7. Ilość akumulatorów – 20 szt.
8. Zastosowanie: współpraca z siłownią telekomunikacyjną (praca buforowa).
9. W zestawie:
 - mostki łączeniowe – 15 szt,
 - akcesoria łączeniowe (śruby, nakrętki, itp.) - 40 kpl,
 - osłony mostków – 15 szt,
 - osłony wyprowadzeń – 10 szt;
 - oznaczniki samoprzylepne typu: BATERIA 1, +, -, 1, 2, 3, 4; inne – 5 kpl;
10. Pochodzenie akumulatorów: kraje UE. Producent z certyfikatem ISO 9001/ISO 14001.
11. Zgodność z normami i zaleceniami, certyfikacja:
 - IEC 60896 cz.21/cz22;
 - BS 6290 cz.4;
 - Eurobat – very Long Life (12+);
 - certyfikacja UL.
12. Dokumentacja:
 - protokół z pomiaru konduktancji/rezystancji wewnętrznej w pełni naładowanych monobloków;
 - karta katalogowa w języku polskim;
 - instrukcja obsługi (z tabelami rozładowań) w języku polskim;
 - karta gwarancyjna.
13. Okres gwarancji: 24 miesiące.
14. Miejsce dostawy:

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12 25-372 Kielce
Magazyn Wydziału Łączności i Informatyki.
15. Montaż akumulatorów: KWP we własnym zakresie.
16. Wykonawca nie może obciążać Zamawiającego dodatkowymi kosztami poza opłatami przedstawionymi w ofercie.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

NACZELNIK WYDZIAŁU
ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
KWP w KIELCACH

nadkom. Michał Orszulak