



**POLSKI  
ŁAD**

**BGK**  
BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

Czempin, dnia 20.03.2024 r.

FZ.271.1.3.2024

**Postępowanie dotyczące zadania pn.:**

**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu**

Gmina Czempin na podstawie art. 284 ust 1 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie:

**Pytanie 1**

Prosimy o dokładniejsze sprecyzowanie wymagań i zakresu dostawy dla zadania opisanego w PFU w p. 1.1. podpunkt 2: „Wykonanie układu koagulacji wody podziemnej (komory flokulacji, lamele, dozowanie koagulantu).”

Czy zamawiający oczekuje zabudowy kompletnego układu separatora Lamella złożonego ze zbiornika flokulacji z mieszadłem szybkim i wolnym oraz separatora z pakietami lamell, zbiornikiem osadów i zgarniaczem osadów?

Prosimy też o podanie jakie należy przyjąć współczynnik obciążenia powierzchni lamel w  $m^3/h/m^2$  ?

**Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje kompletnego układu obejmującego komorę szybkiego i wolnego mieszania oraz separator lamelowy z pakietami, zbiornikiem osadu i zgarniaczem osadów. Obciążenie projektowe układu to 0,5 - 1,0  $m^3/m^2h$  do weryfikacji na etapie szczegółowego rozwiązania projektowego.

**Pytanie 2**

W związku z zapisem „W ramach projektu należy wykonać nowy kompaktowy (kontenerowy) budynek SUW.

Ze względu na gabaryty układu technologicznego – proszę o potwierdzenie, że dopuszczalnie jest wykonanie budynku w konstrukcji stalowej posadowionego na fundamencie żelbetowym i zabudowanego płytą dachową oraz płytą ścienną.


**Odpowiedź**

W ramach projektu należy wykonać nowy kompaktowy budynek SUW w konstrukcji stalowej posadowiony na wypoziomowanym fundamencie żelbetowym, wyposażony w stolarkę drzwiową i okienną oraz zabudowany płytą ścienną i dachową.

Cały obiekt wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zachowując ciągłość pracy obecnego AK SUW.

Po wybudowaniu i przełączeniu nowego SUW rozebrać istniejący budynek AK SUW jednocześnie zachowując ciągłość oczyszczania (uzdatniania wody).

Sprawę prowadzi:  
Joanna Michalska  
Tel. 61/28-26-703, wew. 133  
j.michalska@ug.czempin.pl

Z up. Burmistrza  
  
Andrzej Socha  
Zastępca Burmistrza  
Gminy Czempin