

Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 29.04.2024 r.

INFORMACJA

Dotyczy: Dostawa i montaż 2 szt. wind dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

Nr postępowania: ZP.271.7.2024

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1.

Proszę o informację jakiej szerokości mają być drzwi? Po przekrojach, widać, że spokojnie do szybów można zamontować dźwigi szpitalne 1600 kg i drzwi 1100x2000. Czy takich Państwo oczekują? Czy mają być mniejsze zgodnie z zapisami w specyfikacji?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający wymaga aby zamontowane dźwigi spełniały wymagania określone w dokumencie stanowiącym załącznik do SWZ tj. „STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU (str. 46-49). Zamawiający zastrzega, że planowane inwestycje polegają na wymianie dźwigów osobowych w istniejących szymbach windowych bez ingerencji w istniejące elementy konstrukcyjne budynku. W związku z powyższym szerokość drzwi w budynku DPS „Jesień Życia„ przy ul. Mińskiej 15a w Bydgoszczy (część I) wynosi 900 cm, w budynku DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy (część II) szerokość drzwi wynosi 2100 cm.

II. Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z dniem ich zamieszczenia na platformie zakupowej.

Dyrektor
Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków
Wsparcia w Bydgoszczy
Emilia Nikodem - Boczek



Rok Towarzystwa Miłośników
Miasta Bydgoszczy

