



Urząd Gminy
w Psarach

Znak sprawy: ZP.271.09.2023

Nazwa zamówienia: **Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie w ramach zadania „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie”.**

Psary, dnia 04.07.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: **Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie w ramach zadania „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie”.**

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Zwracamy się z zapytaniem czy Inwestor dopuszcza zmianę współczynnika przenikania ciepła dla stolarki okiennej z $U\ 0,9\ W/m^2$ na $U\ 0,91\ W/m^2$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę współczynnika U dla okien, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225), wartości współczynnika przenikania ciepła U okien dla wszystkich rodzajów budynków, nie mogą być większe niż wartości $U(max) = 0,9\ [W/(m^2xK)]$.

Odpowiedź jest wiążąca dla Wykonawców, staje się integralną częścią SWZ i obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam

Wójt

Tomasz Sadłoń

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/780131>
2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl

Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
e-mail: urzad@psary.pl
www.psary.pl

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4