

PZP.262.33.2023.5.RIR

Olsztyn 18.10.2023r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: BUDOWA SYSTEMU AWARYJNEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO SUW KAROLIN w Olsztynie przy ul. Wiosennej 1A

- I. Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Czy w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

"w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności technologicznej porównywalnej do niniejszego przedmiotu zamówienia tj. dostawa, montaż i uruchomienie zespołu zasilania rezerwowego w postaci agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej powyżej 100 kW o wartości większej niż 100 000 zł netto każde"

na:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności technologicznej porównywalnej do niniejszego przedmiotu zamówienia tj. dostawa, montaż i uruchomienie zespołu zasilania rezerwowego w postaci agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej powyżej 300 kW o wartości większej niż 200 000 zł netto

Zmiana zapisu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, a nie zmieni Państwa wymagań jakościowych odnośnie wyboru wykonawcy.

Zamawiający zmienia wymagania w zakresie doświadczenia i dopuszcza, jako spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu, również wykonanie jednego zamówienia polegającego na dostawie, montażu i uruchomieniu zespołu zasilania rezerwowego w postaci agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej powyżej 300 kW o wartości większej niż 200 000 zł netto.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający skreśla warunek, o którym mowa w SIWZ – CZĘŚĆ III ust. 1 pkt. 1) lit. a) i w to miejsce wstawia nową jego treść.

Po zmianie treści SIWZ - CZĘŚĆ III ust. 1 pkt. 1) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał zamówienia o charakterze i złożoności technologicznej porównywalnej do niniejszego przedmiotu zamówienia tj.:

— wykonał co najmniej **dwa zamówienia** polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu zespołu zasilania rezerwowego w postaci agregatu o mocy znamionowej **powyżej 100 kW** każde o wartości **większej niż 100 000 zł netto**,

lub

— wykonał co najmniej **jedno zamówienie** polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu zespołu zasilania rezerwowego w postaci agregatu o mocy znamionowej **powyżej 300 kW** o wartości **większej niż 200 000 zł netto**.

II. Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 6 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, przedłuża termin składania ofert.

ZMIANA TERMINU

Zamawiający zmienia termin SKŁADANIA ofert i w tym zakresie zmienia treść SIWZ w sposób podany niżej:

— w CZĘŚCI VIII SIWZ ust. 1 skreśla się datę „24 październik 2023r.” i w to miejsce wstawia się datę **31 październik 2023r.**

Po zmianie ust. 1 CZĘŚCI VIII otrzymuje brzmienie:

1. Termin składania ofert upływa **31 października 2023r.** o godzinie 10⁰⁰.

W konsekwencji - zmianie ulega również termin otwarcia ofert (część IX SIWZ ust. 1). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2023r., godzina 10¹⁰.

III. Wprowadzone **zmiany dotyczą** całej treści **SIWZ** jak i treści **Ogłoszenia o zamówieniu**.