



LEGENDA:

Legenda opraw oświetleniowych umieszczona jest na końcu opisu technicznego

- Łącznik schodowy, h = 1,0 m
- Łącznik jednobiegunowy, h = 1,0 m
- Łącznik świecznikowy, h = 1,0 m
- Przycisk światło, h = 1,0 m
- Główny (przebieżniowy) wyłącznik prądu - zespół przycisków wg opisu technicznego
- Pasek LED, 4,8W/m

UWAGA:

- OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ:
 - DLA STREFY ZLIU :
 - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J nx1,5mm²: 0,6/1 kV
 - POZA OBRĘBEM DRÓG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YNDY nx1,5 mm², 450/750V
 - DLA STREFY PM :
 - NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J nx1,5mm²: 0,6/1 kV
 - POZA OBRĘBEM DRÓG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YDY nx1,5 mm², 450/750V
2. W POM. WYKONCZONYCH GLAZURĄ INSTALACJE PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH p1
3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY IP 44

- Strop Tynkowany
- Stufi Gips-karton
- Strop ocieplony na konstrukcji belkowej
- Sufit Rastrowy 120x30 / 180x30

<div><div><div></div><div>meritum</div><div>GRUPA BUDOWLANA</div></div><div>m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków ul. Jagowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13</div></div>									
INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH									
PROJEKTANT		mgr inż. Jerzy Pałajk		189/2001		STADIUM: PB		INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-748 KATOWICE	
OPRACOWUJĄCY		mgr inż. Anna Ziobła		189/2001		SKALA: 1:100		LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-748 KATOWICE, DZ. NR 875/98, 78/17, 229/60, 84, 204/70, 212/96, 211/98, 205/70, 256/160, 228/69, 217/66, 188/160, 213/66, 256/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 56, 231/160, 280/160, 181/160, 182/160.	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Tomasz Knapik		189/2001		OBJEKT: BUDYNEK NR 5 BUDYNEK ADMINISTRACJI		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
NR RYS.: E/05/04									