


MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI
PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH
BUDYNEK TECHNICZNY (5A)
STACJA POMP PRÓŻNIOWYCH
- SCHEMAT TECHNOLOGICZNY





OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

- PRÓŻNIA MEDYCZNA
- POWIETRZE ZUŻYTE
- POŁACZENIA ELEKTRYCZNE-ZASILANIE
- POŁACZENIA ELEKTRYCZNE-STEROWANIE
- TŁUMIK DRGAŃ
- ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY

OZNACZENIA:

- ZBIORNIK AGREGATU PRÓŻNIOWEGO – 1 SZT.
- POMPA PRÓŻNIOWA OLEJOWA – 3 SZT.
- NACZYNIĘ OBSERWACYJNE PRÓŻNI – 2 SZT.
- FILTR BAKTERYJNY-1 SZT.
- TABLICA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA 3x3,0 kW

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------|--|-----------------|---|---|--|--|--|--|
|  | | meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13 | | | | | | | | | |
| INWESTYCJA: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOŁOWSKIEGO 2 W KATOWICACH | | | | | | | | | | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. ANDRZEJ KOMISARZ | PODPIIS  | NIE UPRAWNIENI | 16/799 bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej | DATA 04.2020 | STADIUM: PB | INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE | | | | |
| OPRACOWUJĄCY | | | | MAP/0253/PWBS/2017 | | SKALA: KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE. DZ. NR 875/66, 791/7, 229/60, 84, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 229/59, 217/66, 183/160, 213/66, 235/160, 235/72, 233/73, 239/73, 76/17, 65, 231/160, 230/160, 231/60, 182/160. | | | | | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. ANNA PIPIERÓG | | | bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej | | OBJEKT: BUDYNEK NR 5A TECHNICZNY | | | | | |
| NAZWA RYSUNKU: STACJA POMP PRÓŻNIOWYCH - SCHEMT TECHNOLOGICZNY | | | | | | BRANŻA: GAZY MEDYCZNE | | | | | |
| | | | | | | NR RYS.: | GM/05A/03 | | | | |