

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ D-D

PRZEGRODY PIONOWE:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ1	ŚCIANA ZEWN. - MUROWANA U=0,227 [W/(m2*K)]
1,5 cm	TYNK CW
20 cm	IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ STYROPIAN
24 cm	BLOCZEK SILIKATOWY
1,5 cm	TYNK WEWNĘTRZNY / WYKOŃCZENIE WG TOMU 2.2

SZ1.1	ŚCIANA ZEWN. - MUROWANA U=0,227 [W/(m2*K)]
	- / PIONOWE ŻALUZJE ELEWACYJNE
1,5 cm	TYNK CW
20 cm	IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ WEŁNA MINERALNA

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

SF1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA U=0,45 [W/(m2*K)]
2cm	FOLIA KUBEŁKOWA
10cm	IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K
25cm	ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

SF2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA U=0,23 [W/(m2*K)]
2cm	FOLIA KUBEŁKOWA
15cm	IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K
25cm	ŚCIANA ŻELBETOWA WG P_K

PRZEGRODY POZIOME:

STROPODACHY

RD1	STROPODACH ZIELONY U=0,175 [W/(m2*K)]
	SYSTEM DACHU ZIELONEGO - EKSTENSYWNY
	MATA ROZCHODNIKOWA 2cm
	SUBSTRAT 8cm
	DRENAŻ Z PRZYKLEJONĄ GEOWŁÓKNINĄ 2cm
	MATA OCHRONNA
	HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP. TERMOZGRZEW.
	HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA
20-39cm	STYROPIAN W SPADKU
	PAROIZOLACJA ZGRZEWANA DO PODŁOŻA
25cm	PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K

RD1.1	STROPODACH - TARAS DREWN. U=0,175 [W/(m2*K)]

RD4.2	STROPODACH ZIELONY, ODWRÓCONY - TARASY U=0,18 [W/(m2*K)]
27, 55cm	WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D PŁYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D NA WYPOZIOMOWANYM ŻWIRZE WG P_D
3cm	WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV DRENAŻ 3cm WŁÓKNINA FILTRACYJNA PV
20cm	STYRODUR 700kPa
	FOLIA PE 2x 0,2mm
	HYDROIZOLACJA-PAPA KORZENIOODP., TERMOZGRZEW.
	HYDROIZOLACJA-PAPA PODKŁADOWA
	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
30-45cm	PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K, W SPADKU

STROPY

RK1	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
2cm	WYKOŃCZENIE POSADZKI
5cm	JASTRYCH CEMENTOWY
	FOLIA PE 1x 0,2mm
4cm	STYROPIAN PODŁOGOWY
25cm	PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K
	SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

RK1.1	STROP MIĘDZYKOND. NAD NIEOGRZ PRZESTRZENIĄ U=0,175 [W/(m2*K)]
2cm	WYKOŃCZENIE POSADZKI
5cm	JASTRYCH CEMENTOWY
	FOLIA PE 1x 0,2mm
4cm	STYROPIAN PODŁOGOWY

PŁYTY FUND. / PODŁOGI NA GRUNCIE

RG1	PŁYTA FUNDAMENTOWA U=0,30 [W/(m2*K)]
2cm	WYKOŃCZENIE POSADZKI
5,5cm	JASTRYCH CEMENTOWY
	FOLIA PE 1x 0,2mm
5cm / 10cm	STYROPIAN PODŁOGOWY
40cm	PŁYTA ŻELBETOWA WG P_K
	FOLIA PE 2x 0,3mm
10cm	PODKŁAD BETONOWY WG P_K
	PRZYGOTOWANE PODŁOŻE WG P_K

RG1.1	PŁYTA FUNDAMENTOWA - OGRZ. PODŁOGOWE U=0,30 [W/(m2*K)]
2cm	WYKOŃCZENIE POSADZKI
6,5cm	JASTRYCH CEMENTOWY
	FOLIA PE 1x 0,2mm

OZNACZENIA SKRÓTÓW :

O_T	OPIS TECHNICZNY	DKP	DOLNA KRAWĘDŹ PODCIĄGU
P_K	PROJEKT KONSTRUKCJI	DKS	DOLNA KRAWĘDŹ STROPU
P_G	PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH	DKI	DOLNA KRAWĘDŹ IZOLACJI
P_S	PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH	DKN	DOLNA KRAWĘDŹ NADPROŻA
P_E	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	DKO	DOLNA KRAWĘDŹ OTWORU
P_WM	PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI	SZ	SŁUP ŻELBETOWY
P_TB	PROJEKT INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ	BZ	BELKA ŻELBETOWA
P_TG	PROJEKT TECHNOLOGII GASTRONOMII	DS	DŹWIGAR STALOWY
P_TS	PROJEKT TECHNOLOGII SPORTOWEJ	H	WYS. NETTO POM. OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POS.
P_D	PROJEKT DRÓG WEWĘTRZNYCH I PARKINGÓW	Hp	WYS. PARAPETU OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POS.
		Sm	DRZWI DYMOSZCZELNE
		E	DRZWI EWAKUACYJNE
		EI, REI	PRZEGRODA O ZDEFINIOWANYCH WŁASNOŚCIACH POŻAROWYCH

OZNACZENIA GRAFICZNE :

- ŻELBET
- BETON
- ŚCIANA MUROWANA SILKA
- ŚCIANKA GIPS.-KARTON.
- TERMOIZOLACJA STYROPIAN
- TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA
- PRZEBICIE W STROPIE KONDYGNACJI
- PRZEBICIE W STROPIE KONDYGNACJI
- PZREBICIE W ŚCIANIE
- PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE
- PROJEKTOWANE OPASKI ŻWIROWE
- +6,63 POZIOM POSADZKI
- +6,51 POZIOM KONSTRUKCJI
- 90 (100) / 220 (205): SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY) / WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY)
- b/h Pxx GKO x,xx: WYMIARY PRZEBICIA INSTALACJI PS - SANITARNYCH / PWM - WENTYL. MECH. PE - ELEKTRYCZNYCH / PWG - WENTYL. GRAWIT. PG - GRZEWCZYCH / TS TECHNOLOGII SPORTU
- PZ01 ZEWNĘTRZNA ŚCIANA KURTYNOWA
- PW01 WEWNĘTRZNA ŚCIANA KURTYNOWA
- KW01 KRATY NAWIEWU KOMPENSACYJNEGO
- KRATA POMOSTOWA **TYP A** ROZSTAW PŁASKOWNIKÓW 33,3x33,3mm; WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 40mm; GRUBOŚĆ PŁASKOWNIKA 2mm; OPARCIE KRATY NA KĄTOWNIKU GORĄCOWALCOWANYM 50x50x5 OSADZONYM NA WĄSACH Z PRĘTÓW Ø6mm CO 15cm KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE OCYNKIEM OGNIOWYM PN-EN ISO 1461
- KRATKA ŚCIEKOWA
- ZŁĄCZKA
- K PION KANALIZACJI SANITARNEJ WG P_S
- KD PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG P_S
- KW WYWIEWKA KANALIZACYJNA WG P_S
- R RURA SPUSTOWA WG P_S
- H HYDRANT WG P_S
- WD WPUST DACHOWY WG P_S
- PB PRZELEW BEZPIECZEŃSTWA
- KS KOMIN
- ROP ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WG P_S
- G GRZEJNIK WG P_S
- GE GRZEJNIK ELEKTRYCZNY WG P_S
- PM POMPA WG P_TB
- DM DMUCHAWA WG P_TB
- SPS STUDNIA SPUSTOWA ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH WG P_TB ŚCIEKÓW SANITARNYCH WG P_S
- TE TABLICA ELEKTRYCZNA WG P_E
- DW WYRZUTNIA DACHOWA WG P_WM
- WW WENTYLATOR DACHOWY WG P_WM
- WG WENTYLACJIA GRAWITACYJNA
- WK WENTYLATOR KANAŁOWY WG P_WM
- JK/JKZ KLIMATYZATOR WG P_WM

UWAGI:

1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA WG O_T
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I INSTALACYJNE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
3. WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z MODELEM IFC. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A MODELEM NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.

±0,00 = 878,30 m n.p.m.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ/A
-	-	-	-
B	2020-06-01	KOREKTA GEOMETRII DNA NIECKI BASENOWEJ	M.BOLEK

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM

miastoprojekt WROCŁAW
Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., 52-225 Wrocław, ul. Snopkowa 2b
tel.: 71 342 92 93, e-mail: biuro@miastoprojektwroclaw.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

ETC ARCHITEKCI
"ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa
52-225 Wrocław, ul. Snopkowa 2b
tel.: 71 78-79-730
e-mail: biuro@etca.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
UL. KWIATKOWSKIEGO 4, 52-326 WROCŁAW
tel. 71 725 42 44 e-mail: sekretariat@dpin.pl

ZAMAWIAJĄCY

BUDOWA OŚRODKA NARCIARSTWA BIEGOWEGO I BIATHLONU W SZKLARSKIEJ PORĘBIE – JAKUSZYCACH

JAKUSZYCE - SZKLARSKA PORĘBA, Obr. 0008
dz. nr 414/2, oraz części dz. nr 38/17, 38/19, 38/22, 165/191, 400, 414/1

PROJEKT

PROJEKTANT:	arch. Marek Romaniszyn	
NR UPR. PROJ.	308/93/UW	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Tomasz Markowski	
NR UPR. PROJ.	410/92/UW	
OPRACOWANIE:	arch. Arkadiusz Konieczny	
	arch. Marcin Bolek	
	arch. Sylwia Cegieła	

NAZWA RYS.	PRZEKROJE A-A, D-D	TOM 2.1	NR RYS. 14.B
UMOWA	U/10/2017	KOD	DCS_PW_2.1_14.B
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	14.02.2018
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:100

KONC ☐ PB ☐ PP ☐ PW ■