

Przywidz, dnia 10.10.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Budowa drogi gminnej w przebiegu ul. Chabrowej, Łokietka oraz Skarpowej w miejscowości Przywidz

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

1. Z załączonego przekroju konstrukcyjnego wynika że grubość podbudowy 0-31,5 wynosi 15cm w przedmiarze jest wpisana w pozycji 15. jest podana wartość 10cm proszę o korektę tej pozycji

Odpowiedź: Wyjaśniam, że załączony przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym. Zakres konstrukcyjny w sposób wyczerpujący został określony w PFU oraz dołączonej koncepcji drogowej. W poz. 15 przedmiaru winien być opis 15cm.

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy w zakresie jest budowa szafki oświetlenia ulicznego?

Odpowiedź: W zakresie zadania należy uwzględnić budowę szafki oświetlenia ulicznego.

3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o określenie miejsca włączenia się do sieci elektroenergetycznej

- na rysunku PZT brak wskazanego miejsca zasilania oświetlenia ulicznego

Odpowiedź: Załączone rozwiązanie PZT stanowi element koncepcyjny. Szczegółowa lokalizacja skrzynki oświetleniowej zostanie określona na etapie realizacji projektu budowlanego w oparciu o WT ENERGA Operator.

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) przedłuża termin składania ofert do dnia 16.10.2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian/.

Tym samym termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni tj. do dnia 14.11.2023 r.

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełłowski