



Nr	Pomieszczenie
1	wiatrołap
2	komunikacja
3	pokój wypoczynkowy/czytelnia
4	pokój dziennego pobytu/terapii grupowej
5	pokój dziennego pobytu/zajęć ruchowych
6	aneks kuchenny
7	toaleta męska/niepełnospr. z natryskiem
8	toaleta damska
9	pokój rehabilitacji
10	doraźna pomoc medyczna
11	pokój terapii indywidualnej/pomocy prawnej
12	toaleta personelu do 10 osób/damsko-męska
13	pomieszczenie porządkowe
14	magazynek
15	pokój biurowy
16	pokój socjalny
17	pom.techniczne/węzeł cieplny

	A1	Okrągła, natynkowa, 14 W, 1600 lm, 114lm/W 840, IP40, UGR<20, korpus z blachy stalowej, CE, ENEC
	B1	Kwadratowa, natynkowa, 20 W, 2300 lm, 115lm/W 840, IP40/IP44, UGR<19, korpus z blachy stalowej, CE, ENEC
	C1	Prostokątna, natynkowa, 35 W, 3800 lm, 109lm/W 840, IP40, UGR<19, do pracy biurowej, korpus aluminiowy, CE
	C2	Prostokątna, natynkowa, 40 W, 4400 lm, 110lm/W 840, IP40, UGR<19, do pracy biurowej, korpus aluminiowy, CE
	D1	Kwadratowa, natynkowa/ścienna, 20 W, 2000 lm, 100lm/W 840, IP50, UGR<21, korpus z blachy stalowej, CE, ENEC
	OE1	Okrągła, natynkowa, 23 W, 2100 lm, 91lm/W 840, IP65, IK10, UGR<20, korpus z tworzywa sztucznego, CE
	ZX1	Prostokątna, ścienna, 23 W, 1600 lm, 70lm/W 830, IP65, korpus aluminiowy formowany ciśnieniowo - kolor antracyt, CE
	AW1	Oprawa awaryjna, AT, 3h, 2,3 W, 141 lm, IP65, CE, ENEC
	AW2	Oprawa awaryjna, AT, 3h, 2,0 W, 204 lm, IP65, -15... +40 °C, CE, ENEC
	EW1	Oprawa awaryjna/kierunkowa, AT, 3h, 2,3 W, 141 lm, IP65, CE, ENEC
	EW2	Oprawa awaryjna/kierunkowa dwustronna, AT, 3h, 2,3 W, 141 lm, IP65, CE, ENEC
		Łącznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20
		Łącznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczny, IP 44
		Łącznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20
		Łącznik świecznikowy, jednobiegunowy, IP 20
		Detektor ruchu

INWESTOR:		Powiat Rypiński ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin		
INWESTYCJA:		Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo - garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) w Rypinie przy ul.Mławskiej, działka nr 1302/8, obręb 001, Rypin		
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Wąldowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl		
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	BRANŻA:	
Projekt oświetlenia		1:100	Elektryczna	
FAZA:		DATA:	NR ARKUSZA	
Projekt budowlany		25.05.2020 r.	E-01	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
GL.PROJEKTANT	mgr inż. Michał Gruźlewski	POM/0201/POOE/11	ELEKTRYCZNA	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Monika Gruźlewska		ELEKTRYCZNA	