

LEGENDA:

- WAGA:**
Przewody wentylacji mechanicznej należy prowadzić przestrzeni sufitu podwieszanego.
- Każdy element końcowy nawiewnik należy wyposażyć przepustnicze regulacyjną oraz wysięrczem chłodnym akustycznie. leca się stosować rozwiązania systemowe.
- Kanały instalacji klimatyzacji należy zaizolować ($\lambda = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$): izolacją termiczną i przeciwwoszeniową, np. Armaflex firmy Armacell dla kanałów czerpnych i nawiewnych
- Urządzenie wentylacyjne musi być cały czas włączone, celem odprowadzenia goci z powietrza w budynku, aby uniknąć potencjalnych szkód przez nią wodowanych.
- Należy wykonać odprowadzenie kondensatu z urządzeń klimatyzacyjnych do instalacji sanitarnej lub wykonać przebieg przez ścianę zewnętrzną budynku i prowadzić kondensat do instalacji kanalizacji deszczowej.
- Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiegami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskorozprężną.

<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0;">KOWALSKI</div> <div style="font-size: 10px; margin: 0;">PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> </div> </div> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.</p> <p>Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin</p> </div>							
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO UL. JAROCINSKA 1 63-233 JARACZEWO						
OBIEKT	PROJEKT SAU SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO						
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, DZ. NR 243/1, UL. JAROCINSKA 1						
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - Instalacja klimatyzacji						
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	07.2024	SYGNATURA IS_24.024	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	ICH-01
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ		mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI			PODPIS		DATA WYKONANIA 07.2024