

Nr postępowania ZP.271.1.4.2022

Stawiguda, 11.03.2022 r.



URZĄD GMINY STAWIGUDA
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10
tel.: 89 512 62 02
www.stawiguda.pl przetarqi@stawiguda.pl

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „**Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych**”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – dalej Pzp), Zamawiający informuje, że udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania:

➤ **Pytania z 09.03.2022 r.**

1. Czy z zakresie zadania jest potrzeba ustanowienia służebności przesyłu dla jakiegokolwiek infrastruktury niezbędnej do realizacji zadania? Jeśli tak, to kto ponosi koszty z tym związane (tj. wynagrodzeń/odszkodowań, zawarcia aktów notarialnych itp.?)

Odpowiedź:

Niezbędne będą wszelkie uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Koszty tych uzgodnień ponosi Wykonawca. Koszty opłat za umieszczenie infrastruktury w terenie ponosi Zamawiający.

2. Czy Zamawiający prowadził rozmowy i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości objętych inwestycją wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności z zarządcami gruntów Skarbu Państwa: PKP, KOWR Olsztyn oraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin i Państwowym Instytutem Badawczym? Czy są ustalone zasady pozyskania praw do terenu z tymi instytucjami oraz opłaty z tym związane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadził takich rozmów.

3. Kto będzie ponosił koszty wynikające z decyzji administracyjnych w zakresie wycinki drzew?

Odpowiedź:

Wykonawca.

4. Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż ogrodzenia terenu przepompowni ścieków ogrodzeniem panelowym typowym wraz z bramą wjazdową o szerokości 4,00 m z kłódką?

Odpowiedź:

Nie, do wykonania jest tylko linia oświetlenia ulicznego. Pierwotna wersja zamierzenia inwestycyjnego: budowa drogi gminnej na działce 241/45 w Dorotowie obejmowała szerszy zakres robót -

pozwolenie na budowę nr Sta/148/2021 z tego zakresu zostało wyłączone oświetlenie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania.

5. Czy zakres zamówienia obejmuje budowę jezdni – 3240 m²?

Odpowiedź:

Nie, do wykonania jest tylko linia oświetlenia ulicznego. Pierwotna wersja zamierzenia inwestycyjnego: budowa drogi gminnej na działce 241/45 w Dorotowie obejmowała szerszy zakres robót - pozwolenie na budowę nr Sta/148/2021 z tego zakresu zostało wyłączone oświetlenie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania.

6. Czy zakres zamówienia obejmuje budowę i przebudowę zjazdów – 370 m²?

Odpowiedź:

Nie, do wykonania jest tylko linia oświetlenia ulicznego. Pierwotna wersja zamierzenia inwestycyjnego: budowa drogi gminnej na działce 241/45 w Dorotowie obejmowała szerszy zakres robót - pozwolenie na budowę nr Sta/148/2021 z tego zakresu zostało wyłączone oświetlenie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania.

7. Czy zakres zamówienia obejmuje budowę poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem- 693m²?

Odpowiedź:

Nie, do wykonania jest tylko linia oświetlenia ulicznego. Pierwotna wersja zamierzenia inwestycyjnego: budowa drogi gminnej na działce 241/45 w Dorotowie obejmowała szerszy zakres robót - pozwolenie na budowę nr Sta/148/2021 z tego zakresu zostało wyłączone oświetlenie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania.

8. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nowych trawników – 1593 m²?

Odpowiedź:

Nie, do wykonania jest tylko linia oświetlenia ulicznego. Pierwotna wersja zamierzenia inwestycyjnego: budowa drogi gminnej na działce 241/45 w Dorotowie obejmowała szerszy zakres robót - pozwolenie na budowę nr Sta/148/2021 z tego zakresu zostało wyłączone oświetlenie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania.

9. Czy zakres zamówienia obejmuje przebudowę chodnika – 3240 m²?

Odpowiedź:

Nie, do wykonania jest tylko linia oświetlenia ulicznego. Pierwotna wersja zamierzenia inwestycyjnego: budowa drogi gminnej na działce 241/45 w Dorotowie obejmowała szerszy zakres robót - pozwolenie na budowę nr Sta/148/2021 z tego zakresu zostało wyłączone oświetlenie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania.

10. Prosimy o potwierdzenie że przy realizacji tego postępowania Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i zamontować słupy stalowe h=8m.

Odpowiedź:

Potwierdzamy.

11. Prosimy o wskazanie ilości wysięgników podlegającej wymianie w trakcie realizowania postępowania.

Odpowiedź:

Realizacji inwestycja jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tym samym ilość wysięgników powinna zostać oszacowana przez Wykonawcę w trakcie wykonywania projektów oświetlenia.

12. Prosimy o wskazanie mb przewiertów przy budowie nowej linii kablowej na terenie gminy.

Odpowiedź:

Realizacji inwestycja jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tym samym ilość wysięgników powinna zostać oszacowana przez Wykonawcę w trakcie wykonywania projektów oświetlenia.

13. Jaka ze stron (Zamawiający/ Wykonawca) ponosi koszty geodezji.

Odpowiedź:

Wykonawca.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.