

Kostrzyn nad Odrą, dnia 01.04.2021 r.

Dotyczy: pytań do postępowania ogłoszonego w dniu 30.03.2021 r. na budowę dwóch mikroinstalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Kostrzynie nad Odrą, dz. nr 63/46, obręb ewidencyjny nr 7 - Zatorze Fabryczne, wraz z ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem

Udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w ramach podstawowych wymagań ujętych w pkt. 5 dopuści wydajność modułów po 2 latach na poziomie nie niższym niż 96,9% przy założeniu, że od 2 roku spadek wydajności będzie nie gorszy niż 0,55%?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do prośby wykonawcy i zmienia zapis rozdziału I ust. 5 pkt 5.1. litera e), który otrzymuje brzmienie:

gwarancja na uzysk mocy:

e) po 2 latach – minimum 96,50% wydajności początkowej.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian, z wyjątkiem zapisów będących skutkiem dokonanej zmiany.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES Zarządu
mgr inż. Olgierd Kłapocz