



## Wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 3 lutego 2022 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „**Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez budowę systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Legionowo etap II” – 3 Części**”

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną w dniu 2 lutego 2022 roku oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

**dot. Część 2 – Budowa drogi rowerowej w al. Legionów i ul. Cynkowej.**


### Pytanie 1:

Prosimy o podanie parametrów technicznych dla barierki zlokalizowanej przy skrzyżowaniu Al. Legionów z ul. Wyszyńskiego. - wysokość nad gruntem, konstrukcja, typ, kolorystyka.

### Odpowiedź:

Parametry techniczne:

1. Bariera U-12a typ olsztyński L-1500 mm;
2. Średnica rury modułu owalnego fi 48,3 mm;
3. Średnica słupka fi 60,3;
4. Kolor lakieru proszkowego żółty;
5. Długość pomiędzy osiami słupków L-1500 mm.



### Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 21 w kwestii konstrukcji i wykończenia stojaków rowerowych. Czy stojaki mają być ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym (srebrnym), czy stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 6005? Malowania stali nierdzewnej się nie praktykuje, ponieważ lakierowanie stali nierdzewnej jest

trudne, a jego trwałość wątpliwa (farba zdecydowanie trwalej trzyma się zwykłej stali) oraz nieekonomiczne.

**Odpowiedź:**

Stojaki mają być stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL6005.

**Pytanie 3:**

Prosimy o informację nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 20 dotyczącej ilości stojaków rowerowych. Czy Zamawiający potwierdza minimalną ilość stojaków rowerowych w ilości 9 szt. tj. dla 18 szt, rowerów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma zapewnić minimalną ilość 18 miejsc postojowych dla rowerów, tj. min. 9 stojaków.

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**