



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła 09.03.2020 roku

EZP. II-241/26/20/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego na „**dostawę komory mroźniczej IV**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Pytanie

Jaki agregat chłodniczy posiada zamawiający?

Odpowiedź: SGB 661

2. Pytanie

Czy zamawiający posiada odpowiednio dużo miejsca aby zamontować komorę w tym miejsce na agregat

Odpowiedź: Agregat znajduje się w pomieszczeniu poniżej komory.

3. Pytanie

Czy zamawiający posiada gładką i wypoziomowaną posadzkę w miejscu docelowym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada.