



do pionu kanalizacyjnego 0,5% 20,10m

OZNACZENIA:

- | | |
|---|--------|
| 1. 2. kotły gazowe o mocy do 49 kW | szt. 2 |
| 3. naczynie wzbiornicze systemu zamkniętego „Reflex” N80 | szt. 1 |
| 4. zawór napełniający instalacją grzewczą firmy „Honeywell” typ VF 126 - 1" A oraz jako wyposażenie zaworu manometr MF 126 R1/4 | szt. 1 |
| 5. filtrodłulnik FOM/bis 50 „Instal” | szt. 1 |
| 6. rozdzielacz 2 x 100 mm - stal. alt. miedz. | szt. 1 |
| P1 pompa obieg 1 1,14m3/h | szt. 1 |
| Po1 pompa obieg 2 2,61m3/h | szt. 1 |
| Po2 pompa obieg 3 0,6m3/h | szt. 1 |
| ZB1 zawór bezpieczeństwa dla kotła SYR typ 1915 o O20 mm, | szt. 1 |
| ZB2 zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 o O 20 mm, | szt. 1 |
| ZR zawór różnicowy SYR 391 o O 20 mm | szt. 3 |
| Zw zabezpieczenie przed zanikiem wody | |

- | | | |
|-----|---|--------|
| PI | manometr techniczny o zakresie p=0-0,4 MPa | szt. 4 |
| PIT | manotermometry o zakresie temperatur t = 0-100oC i ciśnieniu p=0-0,4MPa | szt. 6 |
| CW | czujnik temperatury wewn. ętrznej | szt. 1 |
| CZ | czujnik temperatury zewn. ętrznej | szt. 1 |
| FR | czujnik temperatury wody na powrocie | |
| FV | czujnik temperatury wody na zasileniu | |
| T | termometr | szt. 1 |
| Zt1 | zawór trójdrogowy „Danfoss” typ HRB 3 DN40 mm + siłownik elektryczny | szt. 1 |
| Zt2 | zawór trójdrogowy „Danfoss” typ HRB 3 DN32 mm + siłownik elektryczny | szt. 1 |
| Zt3 | zawór trójdrogowy „Danfos” typ HRB 3 Dn25 mm + siłownik elektryczny | szt. 1 |

I INWESTOR: GMINA NOWE PLAC ŚW. ROCHA 5 86-170 NOWE		
I INWESTYCJA: PRACE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ NA ZAMKU W NOWEM. ZAMEK KRZYŻACKI PLAC ZAMKOWY 3 86-170 NOWE działka nr 671/7 i 672/1 jed. ewid. 041406_4.0001 Nowe - Miasto		
BIURO PROJEKTOWE: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH "BENBUD" UL. Ks. dr Wł. ŁĘGI 1 / 27 86-300 GRUDZIĄDZ		
NAZWA RYSUNKU INSTALACJA GAZOWA SCHEMAT KOTŁOWNI	SKALA: --	BRANŻA: BUDOWLANA
FAZA: PT	DATA: 15.01.2024 r.	NUMER RYSUNKU: Is-07
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: sanitarna	MGR INŻ. JACEK KAWCZYŃSKI Upr. instalacyjne - sanitarne nr MAZ/0495/PWOS/06	PODPIS: [Signature]
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: sanitarna	MGR INŻ. FILIP UFNALEWSKI Upr. instalacyjne - sanitarne nr MAZ/0167/POOS/17	PODPIS: [Signature]