

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



1040103040

Opole, dn. 16.03.2020 r.



Gmina Wołczyn
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn

TDS/NMG/2020-03-19/000000..1

Dotyczy : przyłączenia do sieci oświetlenia nowych latarni oświetlenia w m. Szymonków
dz.nr 905 w Gm. Wołczyn.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 14.01.2020r. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci nowych latarni oświetlenia o mocy wnioskowanej **do 0,75 kW** w ramach mocy istniejącej, bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie **słup sieci oświetlenia wydzielonego nr 505.1 lub słup nr 503 sieci skojarzonej** zasilane ze stacji transf. SN/nN „Szymonków Kościół” OPC 30483
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych i granicą eksploatacji ~~pozostają zaciski prądowe linii oświetlenia drogowego na słupie 505.1 lub 503 ze st.~~ „Szymonków Kościół” OPC 30483 w kierunku nowo projektowanej instalacji
3. Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
 - a) od istniejącego **słupa nr 505.1 lub 503 linii oświetlenia ulicznego** zaprojektować i wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm² lub napowietrznej 2x25 AsxSN zasilający projektowane doświetlenie drogi nr 905
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę-zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy;
 - c) w przypadku wyboru zasilania linią napowietrzną należy dokonać obliczeń statyki słupa, z którego nastąpi przyłączenie, obliczenia załączyć do projektu; w przypadku konieczności wymiany słupa na mocniejszy należy zwrócić się do TD S.A. i TDS.S.A o pozwolenie i porozumienie na wymianę;
 - d) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń;
 - e) należy trwale oznakować przyłączane elementy sieci: oznaczyć przewody oraz numery słupów nanieść na pasku koloru zielonego, zastosować numerację słupów: numer słupa z oznaczeniem jako obcy;
 - f) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu technicznego.

Projektowany odcinki linii wraz z latarniami pozostaną na majątku Inwestora.

II . Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien **wykonać we własnym zakresie**, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin przyłączenia projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Kluczbork.
2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą PPN**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej nN Wykonawca – uprawniony elektryk zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole”.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zaktóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia

Łączymy wyrazy szacunku

Kopia: NMG

Sprawę prowadzi: *Ludmiła Łapot*
Tel. 516 110 744

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice

Ludmiła Łapot