

Uwaga:

1. Projektowane słupy o wysokości 6m z wysięgnikami o długości 0,9m.
Wysokość zawieszenia oprawy ok. 7m.

2. Projektowane oprawy LED o mocy całkowitej 36W i strumieniu świetlnym oprawy min. 5800 lm
oprawa / lampa 1xSamsung LH351C 4000K 36W (lub równoważna) - nawiązanie stylizacją i parametrami do istniejącej sieci oświetlenia (wybudowanej wg odrębnej inwestycji).



Opracowanie	Ideowy schemat elektryczny		
Nazwa zadania	Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie Szkoły Podstawowej odcinek A-B-C-D-E od km 0+000,00 do km 0+748,00 działki nr 905, 916, k. m 18, 920, 904, k. m. 4 - Budowa Oświetlenia		
Temat	Oświetlenie drogowe	Skala	1:500
		Rys. nr	3
Inwestor	Gmina Wolczyn ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn	Branża elektryczna	
Asystent projektant	inż. Dariusz Kamiński	kwiecień 2020 r.	
Projektant	mgr inż. Zbigniew Kik Upr. OPL/1055/POOE/14		