



G m i n a D ą b r o w a

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047



POLSKI
ŁAD

Dąbrowa, dn. 17 listopada 2023 r.

OR.271.12.2023

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Centrum Aktywności Lokalnej – przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dworskiego na gm. bibliotekę publiczną, stanowiącą ośr. kultury nowej generacji, modernizacja obiektów zabytkowych w gm. Dąbrowa”

W związku z zapytaniami do treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (*tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.*) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o wskazanie, jakie kwoty finansowania otrzymał Zamawiający na podstawie umów w ramach:
 - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”
 - Polski Ład
 - innych źródeł dofinansowania

Odp.: Powyższe informacje nie są przedmiotem Zamówienia. Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację inwestycji.

2. Czy źródła pochodzenia środków finansowych są aktualne ?

Odp.: Powyższe informacje nie są przedmiotem Zamówienia. Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację inwestycji.

3. Czy ponad kwoty otrzymane na podstawie powyższych umów, Zamawiający dysponuje środkami własnymi, a jeżeli tak, to w jakim okresie realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał ze środków własnych?

Odp.: Powyższe informacje nie są przedmiotem Zamówienia. Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację inwestycji.

4. Proszę udostępnić promesy z programu Polski Ład.

Odp.: Powyższe informacje nie są przedmiotem Zamówienia. Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację inwestycji.

5. Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.11.2023r. (odpowiedź nr 2, dotycząca uwzględnienia w kalkulacji wyposażenia **zawartego w opisie projektu**). Prosimy o jednoznaczne określenie i wyjaśnienie, co w rozumieniu Zamawiającego oznacza zapis "**wyposażenie zawarte w opisie projektu**".

Odp.: Zamawiający nie posiada szczegółowych specyfikacji przedmiotowych urządzeń. W opisie do rys. A-3 pom. 2.5. i A-2 pom. 1.5. są wyszczególnione urządzenia, które należy dostarczyć. Parametry klasy średniej.

6. Dotyczy wyposażenia **ruchomego** wskazanego w tabelach pomieszczeń na rysunkach nr A-2 „Rzut parteru” oraz A-3 „Rzut pierwszego piętra”. Stwierdzamy, że wymienione tam elementy, tj.: scena, piec czteropalnikowy + płyta + piekarnik, okap, mikrofalówka, zmywarka, ekspresy do kawy, lodówka, komputer i drukarka, oraz **wyposażenie WC**, czyli: dozowniki mydła, pojemniki na papier toaletowy, szczotki klozetowe, pojemniki na odpady, pojemniki na ręczniki, pojemniki na odpady komunalne nie mają **jakiegokolwiek odzwierciedlenia w żadnych opisach projektu** (brak specyfikacji materiałowych, parametrów eksploatacyjnych, nie określono ich standardu, nie wskazano ewentualnych produktów referencyjnych). Jeżeli zatem w opracowywanych ofertach należy przewidzieć dostarczenie wyposażenia ruchomego, wymienionego powyżej, to prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odp.: Zamawiający nie posiada szczegółowych specyfikacji przedmiotowych urządzeń. W opisie do rys. A-3 pom. 2.5. i A-2 pom. 1.5. są wyszczególnione urządzenia, które należy dostarczyć. Parametry klasy średniej.

7. Dotyczy branży architektura (rys. nr A-4 „Rzut poddasza”). W Uwadze „A” zapisano: *„W części zakreślanej rozebrać istniejące deskowanie, istniejącą folię i wełnę mineralną. Usunąć istniejący gruz. Między belkami ułożyć folię paroizolacyjną. Kolejną wełnę mineralną gr. 20 cm. Wierzch wełny zabezpieczyć folią PE”*. W związku z tym, prosimy o informację, czy roboty te należy:

7.1. Uwzględnić w sporządzanej wycenie?

Odp.: Tak należy uwzględnić.

7.2. Jeżeli należy ująć je w ofercie, to czy izolacja ma być wykonana w płaszczyźnie połączeń dachowych, czy też w poziomie stropu między pierwszym piętrzem a poddaszem

Odp.: Tak, docieplamy strop pomiędzy poddaszem i I piętrzem.

8. **Dodatkowo należy doliczyć wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych, na wzór głównych drzwi wejściowych bez doświetla, w elewacji bocznej (wschodniej) rys. A-9.**

Załącznik - przedmiar.

Z up. W Ó J T A

/-/ Ilona Lenart
Sekretarz Gminy