



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, dnia 01 Lipca 2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11, znak sprawy: ZP-11/22”.

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021, poz.1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wymianę stolarki okiennej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11” (znak sprawy j.w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

1. Czy przed podpisaniem umowy lub na jakimkolwiek etapie wykonawstwa Zamawiający będzie żądał przedstawienia od Wykonawcy Kosztorysu ofertowego, czy też załączony przedmiar ma charakter pomocniczy przy wycenie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie żądał przedstawienia od Wykonawcy kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy ani na jakimkolwiek etapie wykonawstwa. Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy przy wycenie. Natomiast wymagane będzie opracowanie uproszczonego harmonogramu wykonania prac.

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: W przedmiocie i zakresie robót w zestawieniu stolarki Zamawiający określił, iż nowe okna mają być szkolne szkłem zwykłym, natomiast nieco niżej w punkcie 5 podano parametry nowych szyb: Pilkington Insulight Therm ZIELONE, BARWIONE W MASIE. Z uwagi na znaczną różnicę cenową pomiędzy szkłem zwykłym a szkłem zielonym barwionym w masie prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj szyby ma być zastosowany.

Odpowiedź:

Nowe szyby mają mieć parametry i kolor takie jak : Pilkington Insulight Therm zielone, barwione w masie . Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że nie wymaga bezwzględnie szyb konkretnej marki. Aktualne normy PN-EN na szkło w budownictwie nie zaliczają szkła zielonego barwionego w masie do szkła specjalnego stąd w STWiOR przyjęto, że jest to szkło zwykłe.

Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Krakowie

Lek. Beata Mazurek