



KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Warszawa, 2 listopada 2021 r.

BF-IV-2370/ 16 -13/21

do uczestników postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu przeciwpożarowego, nr sprawy: BF- IV - 2370/16/21.

W związku z wątpliwościami Wykonawcy dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W załączniku nr 1a do SWZ Zamawiający w warunkach (minimalne wymagania techniczne) w poz. 1, 2, 3 i 4 napisał, iż węże mają posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB jednak w dalszej części SWZ nie wskazał na którym etapie postępowania będzie badał, czy oferowane węże spełniają m.in. minimalne wymagania techniczne SWZ potwierdzone tym dokumentem.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:

1. Czy zamawiający będzie wymagał przedłożenia świadectw dopuszczenia na oferowane węże wraz ofertą ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 załącznika nr 2a do SWZ dostarczył aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP dla pożarniczych węży tłocznych.

Pytanie 2:

W załączniku nr 1a do SWZ Zamawiający w warunkach (minimalne wymagania techniczne) poz. 4 węże tłoczne do pomp pożarniczych o średnicy wewnętrznej 25mm wymaga aktualnego świadectwa dopuszczenia CNBOP. Informujemy, iż na dzień dzisiejszy żaden z producentów nie posiada na wąż 25 danego dokumentu. W związku z tym czy Zamawiający dopuści dostarczenie węża 25mm bez świadectwa dopuszczenia CNBOP, spełniającego pozostałe wymagane parametry potwierdzone deklaracją zgodności producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pożarniczych węży tłocznych o średnicy wewnętrznej 25 mm bez aktualnego świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

nadbryc. Kiszysztof HEJDUK
Zastępca Komendanta Głównego