

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel. (068) 324 73 90, 324 74 11, fax 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwzk.pl, www.lwzk.pl

Zielona Góra, dn. 10 -05- 2021

ZN.5142.17.2021 [gmŚwie]

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o.
ul. Zielona 6
24-100 Puławy
pracowniaaudytorska@o2.pl

W związku z przedstawieniem do zaopiniowania rysunków elewacji z naniesionymi zmianami projektowymi, dotyczącymi **planowanych prac termomodernizacyjnych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gościkowie (dz. 32/4)**, uprzejmie informuję że ze stanowiska konserwatorskiego:

1. w odniesieniu do projektowanych okien pcv (na rysunku elewacji przedstawiony jest schemat z podziałem krzyżowym) należy uwzględnić wykonanie profilowanego śłemia oraz listwy przymykowej oraz oznaczyć czteroskrzydłowy podział, a w przypadku okien w najwyższej elewacji dwuskrzydłowy.
Zaleca się wprowadzenie dodatkowego podziału w oknach najwyższej kondygnacji poprzez pionowy słupek lub listwę przymykową.
W przedstawionej dokumentacji w opisie wskazano biały kolor okien natomiast na rysunkach zaznaczono kolor brązowy. Należy wskazać jeden kolor.
2. zaleca się malowanie w jednej kolorystyce elementów detalu architektonicznego oraz tła, natomiast w strefie cokołowej pozostawienie rozwiązania jak na rysunku (ciemniejszy odcień);
3. ze względu na przekształcenia północnej dobudówki, dopuszcza się przedstawione rozwiązanie bez detalu architektonicznego;
4. w odniesieniu do stref północnej elewacji, pozbawionej detalu architektonicznego, wskazane jest jego uzupełnienie (m.in. o część gzymsu międzykondygnacyjnego i koronującego oraz boniowanie);
5. metalowe balustrady przy podjazdach dla osób niepełnosprawnych należy wykonać jako matowe, natomiast rodzaj okładzin schodów o nawierzchni podjazdów dostosować do obiektu historycznego.

Przypominam, że budynek szkoły podstawowej w Gościkowie, ujęty został w gminnej ewidencji zabytków zarządzeniem Burmistrza Świebodzina nr 640/B/2013 z dnia 01.07.2013 r. W związku z powyższym, decyzje o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (Starostwo Powiatowe w Świebodzinie) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

ad
Burmistrz Gm. Świebodzina

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
dr Barbara Bielnis-Kopec