

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email: zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce dn. 26 lutego 2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania: AZP.2411.38.2024.MK

„Modernizacja zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami SWZ.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy w rozdzielni S1 nowo projektowana automatyka SZR ma współpracować z istniejącymi stycznikami, czy istniejące styczniki należy wymienić na nowe wyłączniki kompaktowe?

Odpowiedź:

Należy wymienić na nowe.

2. Czy w rozdzielni S5 nowo projektowana automatyka SZR w polu 14 i 15 ma współpracować z istniejącymi wyłącznikami APU, czy istniejące wyłączniki APU należy wymienić na nowe wyłączniki kompaktowe?

Odpowiedź:

Wyłączniki należy wymienić na nowe.

3. W rozdzielni S5 pole 16 gdzie wchodzi zasilanie z generatora brak stycznika. Czy należy zamontować wyłącznik kompaktowy?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w systemie SZR.

4. Czy nowo zabudowane wyłączniki powietrzne główne oraz wyłączniki sprzęgłowe w rozdzielnicach S1, S2 i S5 mają być sterowane tylko manualnie przez obsługę?

Odpowiedź:

Sterowanie automatyczne i manualne.

5. W projekcie jest zapis, że w rozdzielnicach nn S1 i S2 jest zalecana wymiana mostu szynowego na miedziany. Czy jest to w zakresie zadania?

Odpowiedź:

Należy wzmocnić bądź wymienić istniejące mosty szynowe.

6. Proszę o doprecyzowanie informacji dot. transformatora. Z jakiego materiału ma zostać wykonane uzwojenie: Al czy Cu? Przedstawienie podstawowych parametrów: grupa połączeń, napięcie zwarcia.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza wymagania jako załącznik do niniejszych odpowiedzi „Wymogi - transformatory S2”.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Załączniki:

- zał. nr 1 – „Wymogi - transformatory S2”.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak