

Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu L borskiego

Znak sprawy: ZD.99.2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ
zakończony w dniu 07.05.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. NADMORSKIEJ W L BORKU
Lokalizacja:	L bork ul.Nadmorska obr 13, dz.: 58/3, 59, 60/10, 61/1, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15, 61/16, 61/17, 62/9, 62/20, 72, 92/4, 92/5, 95/15, 95/16, 110/16
Wnioskodawca:	ŁUDZI SKI KSAWERY ul. Jagodowa 12/12, 84-300 L bork
Inwestor:	MPWIK SP Z.O.O. W L BORKU ul. Pionierów 2, 84-300 L bork
Projektant:	AGNIESZKA ŁUDZI SKA Inne upr.: budowlane: M/0242/PWOS/12
Przewodniczący:	Paweł J drzejewski
Miejsce narady:	L bork Starostwo Powiatowe
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	16.04.2021 r.
Charakterystyka:	INWESTOR: MPWIK SP. Z O.O. W L BORKU, ul.Pionierów 2, 84-300 L bork, NIP:841-000-51-88, REGON:770548026;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną dodatkową został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1		Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami: 1.Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Rumi, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. Gazownia w Rumii; 84-230 Rumia; ul. Hodowlana 21. 2.Należy wykonać wykopy kontrolne w celu identyfikacji sieci gazowej w terenie i bezpiecznego prowadzenia prac. 3.Po wykonaniu skrzyżowania / zbliżenia z siecią gazową należy	Winicjusz Broszkowski

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 12-05-2021 12:12:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	<p>Przedstawiciel Bran y Gazowniczej-Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Rumi 33-100 Tarnów ul.Wojciecha Bandrowskiego 16 84-230 Rumia ul.Hodowlana 21 elektroniczny</p>	<p>sporządzona dokumentacja fotograficzna w celu dokonania odbioru. Zdjęcia należy przekazać na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w terminie 7 dni od wykonania robót. Gazownia może wymagać odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru prac.</p> <p>4. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane gazy lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Rumi.</p> <p>5. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.</p> <p>6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ostrożnie.</p> <p>7. Należy zachować przykrycie gazociągów 0,8 m -1,2m.</p> <p>8. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640</p>	
2	<p>Przedstawiciel Telewizji Kablowej "Abis" Sp. z o.o. w Uście-Polskie Konsorcjum Finansowe "Abis" sp. z o.o Słupsk ul.Gdyńska 33 elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Brak uwag.</p>	<p>Karol Staszewski</p>
3	<p>Przedstawiciel Bran y Energetycznej-Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Luborku Dział Dokumentacji Energetycznej Lubork ul.Krzywoustego 34a elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>UZGODNIENIE NR EOP-58-001847-2021, z dnia 26.04.2021 r. Uzgodniono pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania, budowlania do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 2. Szczegółów lokalizacji linii kablowych ustalić metodami przekopów próbnymi lub za pomocą aparatury. 3. W miejscach prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne niebezpieczne dla ludzi ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice potencjałów stanem zaistniałym po odkryciu i inwentaryzacji geodezyjnej. 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ostrożnie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych. UZGODNIENIE JEST WARTOŚCIOWE 2-LATA. Uzgodniono w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną 0,4 kV.</p>	<p>Piotr Klawikowski</p>
4	<p>Przedstawiciel Bran y Ciepłowniczej-Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp.z o. w Luborku ul.Pionierów 11 elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Uzgodniono bez uwag, brak miejskiej sieci ciepłowniczej.</p>	<p>Natalia Siwek</p>
5	<p>Przedstawiciel Bran y Telewizji Kablowej "Scorpion"-Scorpion Computer Marcin Cygert Lubork ul.Sienkiewicza 22 elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Prace w pobliżu wiatłowodów wykonać ostrożnie. Skrzyżowania z sieciami wiatłowodów podlegają odbiorowi przed zasypaniem. Zawiadomić Scorpion Computer przed wykonaniem prac w celu zlokalizowania nowych przyłączy</p>	<p>Marcin Cygert</p>
6		<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p>	

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 12-05-2021 12:12:14

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Przedstawiciel Bran y Telekomunikacyjnej Orange Polska S.A	Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie dodatkowej.	
7	Przedstawiciel Bran y Wodno-Kanalizacyjnej-Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji sp. z o.o w L borku L bork ul.Pionierów 2 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w L borku uzgadnia przedło on tras bez uwag.	Łukasz Iwosa
8	Przedstawiciel Bran y Telewizji Kablowej "Tytan"-Telewizja Kablowa "Tytan" Dariusz Bojanowski 84-351 Nowa Wie L borska ul.Dworcowa 15	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie dodatkowej.	
9	Przedstawiciel Bran y Geodezyjnej-O rodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w L borku L bork ul.Czołgistów 5 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Brak kolizji z punktami osnowy geodezyjnej (szczegółowej)	Katarzyna Grudzina
10	Przedstawiciel Bran y Drogowej Gminnej w m.L bork Urz d Miejski w L borku ul.Armii Krajowej 14	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie dodatkowej.	
11	Przedstawiciel bran y drogowej powiatowej-Zarz d Dróg Powiatowych w L borku ul.Czołgistów 5A L bork L bork ul.Czołgistów 5A	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie dodatkowej.	
12	Przedstawiciel Energa O wietlenie-Energa O wietlenie Sp.z o.o 81-855 Sopot ul.Rzemie Inicza 17/19 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie UZGODNIONO Z NAST PUJ CYMI UWAGAMI: 1/ ROZPOCZ CIE PRAC ZGŁOSI DO EO , 2/ NA ISTNIEJ CE KABLE O WIETLENIOWE NAŁO Y DWUDZIELNE RURY OCHRONNE, 3/ ODKRYTE KABLE O WIETLENIOWE PODLEGAJ ODBIROM PRZEZ EO , 4/ WYKONAWCA ROBÓT POKRYWA KOSZTY NAPRAWY I PONIESIONE STRATY PRZEZ EO NA SKUTEK EWENTUALNYCH USZKODZE	Mateusz Gaschta
	Wnioskodawca		ŁUDZI SKI KSAWERY

Tre protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 43/52, 6.225.18-52.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządcy terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania i sieci projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).