

Poznań, 01/12/2022

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI W POZNANIU
IM. PROF. LUDWIKA
BIERKOWSKIEGO
Dojazd 34
60-631 Poznań

Dotyczy: **pisma w sprawie wyrażenia opinii o możliwości podłączenia przyłącza wody miejskiej do zbiornika retencyjnego - działka nr geod. 2/28 przy ul. Dojazd nr 34 w Poznaniu.**

W odpowiedzi na pismo znak: DEI/69/W/2022 z dnia 26.09.2022r. (data wpływu do Aquanet S.A. 30.09.2022r.) w sprawie jw. informujemy, co następuje:

W Al. Solidarności, na wysokości przedmiotowej działki nr geod. 2/28 zlokalizowana jest sieć wodociągowej o średnicy 200 mm z rur z żeliwa sferoidalnego.

Przedmiotowa posesja zaopatrywana jest w wodę na cele bytowe oraz wewnętrzne cele p.poż poprzez przyłącze wodociągowe o średnicy 110 mm z rur PE wykonane od ww. sieci wodociągowej zlokalizowanej w Al. Solidarności (obecnie zainstalowany jest wodomierz DN80). Za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki wnoszone są opłaty.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie, planują Państwo przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę dwóch studni głębinowych na terenie szpitala. Woda z tych studni planowana jest do wykorzystywania, do napełniania zbiorników retencyjnych - wspólnych na cele bytowe i wewnętrzne cele p.poż.

Aquanet S.A. nie wnosi sprzeciwu do Państwa propozycji uzupełniania ww. zbiorników retencyjnych (wspólnych na cele bytowe i wewnętrzne cele p.poż) w wodę na wewnętrzne cele p.poż pod następującymi warunkami:

1. Na instalacji wewnętrznej zaopatrującej w wodę na wewnętrzne cele p.poż zbiorniki retencyjne, z istniejącego przyłącza wodociągowego, należy przewidzieć zamontowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego (typu BA) z możliwością poboru próbek wody do badania jej jakości.

2. W związku z zamiarem budowy ujęcia własnego (dwóch studni głębinowych), rozliczanie za odprowadzanie ścieków bytowych pobranych ze studni głębinowych może odbywać się wyłącznie na podstawie wskazań wodomierza własnego na tym ujęciu służącemu zwykłemu korzystaniu z wód, przy czym montaż wodomierza własnego odbywa się na koszt i staraniem właściciela nieruchomości, a zapłombowanie wodomierza własnego należy zgłosić w Aquanet S.A. Zwracamy uwagę, że opomiarowanie ujęcia własnego (montaż wodomierza własnego) należy przewidzieć na instalacji na cele bytowe.

sprawę prowadził: Marek Fryska tel. 885-989-580,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl

Dokument zatwierdził:
Marek Fryska
Starszy specjalista ds. warunków technicznych