



Unia Europejska



Brudzew, 23 stycznia 2024 roku

Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew-Brudzyń**

Numer referencyjny postępowania: RPI.271.2.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

W odpowiedziach zamawiającego została dołączona specyfikacja dotycząca siatki do asfaltu (SST-D.05.03.26, ZBROJENIE NAWIERZCHNI GEOSYNTETYKIEM)

Zapis w SST wskazuje na konkretnego producenta geosiatki, który w swojej ofercie handlowej wskazuje opisane cechy produktu. (Siatka posiada na górnej powierzchni posypkę z piasku kwarcowego, a dolna powierzchnia pokryta jest cienką folią zabezpieczającą).

Zapis jest sprzeczny z ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku w zmianie Prawa zamówień publicznych art. 29. a) ust. 3 który brzmi: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Wskazane cechy odpowiadają konkretnemu producentowi.

W SST pod tabelką widnieje zapis, aby siatka posiadała certyfikat CE i była produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381 „Geotekstylii i wyroby pokrewne – Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych”.



Unia Europejska



Program
Rozwoju
Obszarów
Województwa
na lata 2014-2020

W normie PN-EN 15381, według której wykonywane są badania przedmiotowych siatek zbrojeniowych wymagane są tylko dwa parametry:

- Wytrzymałość geosiatki na rozciąganie.
- Wydłużenie geosiatki przy obciążeniu maksymalnym.

Pozostałe parametry są sprawą indywidualną konkretnego producenta i nie mogą być wyznacznikiem przy wyborze i akceptacji materiału. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów w zakresie przedmiotowej siatki, tak aby była możliwość zastosowania siatek innych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza poprawną Szczegółową Specyfikację Techniczną dla siatki przeciwpękaniowej D-05.03.26 w załączeniu.


WÓJT
Cezary Krasowski