



## OZNACZENIA

- ZK
- Z – ZŁĄCZE KONTROLNE
  - P1 – ZMIANA WYSOKOŚCI PROWADZENIA ZWODÓW
  - P2 – WOLNOSTOJĄCA IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 2m
  - A – WOLNOSTOJĄCA IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 4m
  - A – MIEJSCE POŁĄCZENIA ZWODU POZIOMEGO INSTALACJI ODGROMOWEJ Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM
  - – ZWÓD INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANY Z DRUTU FeZn Ø8
  - - - - - – UZIOM OTOKOWY FeZn 25x4
  - PANEL FOTOWOLTAICZNY MONOKRYSTALICZNY 450W

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

## RADEK GUZOWSKI ARCHITEKT

02-640  
Warszawa  
ul. Woronicza  
31/286  
tlf. (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.  
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.  
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).  
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOŚLAW GUZOWSKI"  
I nie wolno ich użyć ponownie i reprodukcować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

## RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA 1:100  
BRANŻA: ELE.

Przebudowa dachu i ścian zewnętrznych  
sali gimnastycznej przy szkole  
podstawowej we Wszeborach,  
ul.Trakt Napoleński 45,  
dz.nr ew. 126 w obrębie 0024

UMOWA  
FAZA PB\_W  
DATA 04-2021

INWESTOR:  
Urząd Gminy Dąbrówka  
ul.T.Kościuszki 14  
05-252 Dąbrówka

AUTOR: mgr inż. Adam Zdziarski  
PIECZĄTKA:  
NR UPRAWNIEN  
MAZ0334POOE/13  
PODPIS

OPRACOWAŁ: inż. Marek Zabuski  
PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Robert Bulzacki  
PIECZĄTKA:  
NR UPRAWNIEN  
MAZ0336PWOE/13  
PODPIS

UWAGI:  
NR RYS.  
R03