

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**dla zadania:**

**Hydrauliczne próby ciśnieniowe urządzeń kompresora gazu ziemnego Gas Vector DA 300/90 kogeneracji gazowej**

**1. Opis przedmiotu zamówienia.**

Zamówienie obejmuje wykonanie hydraulicznych prób ciśnieniowych urządzeń ciśnieniowych, wchodzących w skład kompresora gazu ziemnego

– **Gas Vector DA 300/90, nr seryjny 1772PG001**

Wykaz urządzeń podlegających próbie:

Lp.	Numer ewidencyjny UDT	Typ	Urządzenie
1.	N2319026795	TEL	Separator
2.	N2319026796	TEF	Filtr
3.	N2319026797	TEF	Filtr
4.	N2319026798	TEL	Separator
5.	N2919000935	R.GZA ZIEMN.	Rurociąg ssący

**2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie hydraulicznej próby ciśnieniowej urządzeń zgodnie z przepisami o Dozorze Technicznym:**

- 2.1. Próbę ciśnieniową urządzeń wykonać jako hydrauliczną.
- 2.2. Wartość ciśnienia próbnego przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.
- 2.3. Temperatura płynu próbnego nie powinna być niższa niż 10°C i wyższa niż 50°C,
- 2.4. Próbę przeprowadzić w warunkach umożliwiających oględziny ścianek, złączy spawanych i połączeń rozłącznych.
- 2.5. Wykonawca zapewni niezbędne materiały eksploatacyjne i części zamienne, niezbędne do wykonania prób – wkłady filtracyjne, uszczelki.
- 2.6. Próby wykonać w obecności inspektora UDT – kontakt do inspektora będzie podany po wyborze wykonawcy.
- 2.7. Po wykonaniu prób, urządzenia muszą być wyczyszczone, osuszone i powrotnie zamontowane.
- 2.8. Po montażu przeprowadzić próbną pracę zespołu kompresora.
- 2.9. Na wykonane prace, oraz części i materiały, eksploatacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu **12 miesięcznej gwarancji** licząc od daty wykonania usługi.
- 2.10. W czasie wykonywania badań należy przestrzegać wszelkich zasad BHP.

**3. Uwagi:**

- 3.1. Usługa musi być wykonana w przerwie technologicznej, w 26 tygodniu 2021 roku, tj. **28.06 – 02.07/2021**, po uprzednim uzgodnieniu dokładnej daty z UDT i Zamawiającym.
- 3.2. W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty, Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej. Potwierdzenie wizji lokalnej przez Zamawiającego należy załączyć do oferty. Brak wizji lokalnej może skutkować odrzuceniem oferty.
- 3.3. Zamawiający może udostępnić Dokumentację techniczną urządzeń (teczki dozorowe) w swojej siedzibie, podczas wizji lokalnej, na wniosek Wykonawcy.
- 3.4. Podczas prób będzie również wykonywana rewizja wewnętrzna przez UDT.

3.5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do instrukcji przetargowej.